ŘEZ CHRÁNIČKOU KABELŮ NN
POD KOMUNIKACÍ
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ NN
VE VOLNÉM TERÉNU
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ DŘT
VE VOLNÉM TERÉNU
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ DŘT
V CHODNÍKU
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ CHRÁNIČKOU KABELŮ 22kV
POD KOMUNIKACÍ
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ 22kV A DŘT
VE VOLNÉM TERÉNU
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ 22kV
V CHODNÍKU NEBO VOLNÉM TERÉNU
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ CHRÁNIČKOU KABELŮ 22kV A DŘT (NEBO NN)
POD KOMUNIKACÍ
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ 22kV A NN
VE VOLNÉM TERÉNU
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ CHRÁNIČKOU KABELŮ NN
VE VJEZDECH A PŘÍPADNĚ PARKOVÝCH CESTÁCH
M 1:20
(MÍRY V CM)



ŘEZ TRASOU KABELŮ NN
V CHODNÍKU
M 1:20
(MÍRY V CM)



POZNÁMKY:

1. VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ZE STRANY E.ON DISTRIBUCE a.s.
2. POČTY KABELŮ V KONKRÉTNÍCH MÍSTECH VIZ SCHEMA.
3. PRO CHRÁNIČKY V DÉLCE DO 15 M BUDOU POUŽITY TRUBKY Ø 160 MM, NAD 15 M Ø 200 MM. VNITŘNÍ PRŮMĚR CHRÁNIČKY MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 1,5 NÁSOBKEM PRŮMĚRU KABELU.
4. ŠÍŘKY VÝKOPŮ BUDOU PŘIZPŮSOBENY POČTU KABELŮ, RESP. TRUBEK, V KONKRÉTNÍM MÍSTĚ.
5. PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽOVAT ČSN 736005.
6. "KABELY DŘT" JE PRO ÚČELY TOHOTO VÝKRESU SPOLEČNÉ OZNAČENÍ PRO SDĚLOVACÍ KABELY ENERGETIKY, METALICKÉ I OPTICKÉ.

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 03/2017

1.	Zapracování připomínek DPMB	01/2017	Jan Říha	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

OBJEDNATEL:
B R N O
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

KOORDINÁTOR:
DPMB Dopravní podnik města Brna a.s.
Dopravní podnik města Brna a.s.
Hlinky 64/151
603 00 Brno

Sdružení "MP + MCO - TT z Osové ke Kampusu MU", člen sdružení:
MCO
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
www.moravia.cz

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Soupravа číslo:

HIP: Podpis:
Ing. Petr Vyskočil
tel.: **296 154 153**

Název a účel díla:
PRODLOUŽENÍ TT Z OSOVÉ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH - 1. ETAPA

Stupeň: **DUR**

Zpracovatelský útvar: **S71 - elektro**
tel.: **296 154 158**
Vedoucí útvaru: **Ing. Jan Kahuda** Podpis:

Název části díla:
Výkresová dokumentace
400 Elektro a sdělovací objekty
Přeložky a přípojky EON

D.
D.5
D.5.3

Odpovědný projektant: **Jan Říha** Podpis:
Vypracoval: **Jan Říha** Podpis:

Název přílohy:
Vzorové řezy

Změna: **-**
Číslo příl.: **005**

Skart. znak:	V20/2037	Datum:	09/2016	IČO:	15	6733	001	04	05	03
Počet formátů:	8xA4	Měřítko:	1:20							