2-12

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A
18 -10- 2016
ev.č. 03487 ověřil:
přiděleno L: 230
přiděleno D:

TEPLÁRNY BRNO

Korespondenční adresa
Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ondřej Štěpánek
Legionářská 1085/8
7795 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Brně, dne
1558/16-238 05/10/2016	T998/16/T700/TR	Ing. Chromá / 545 162 845 chroma@teplarny.cz	12/10/2016

Věc: Stanovisko pro územní řízení

Akce	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích -1.etapa
Žadatel	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Investor	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	sdružení „MP + MCO – TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“
Účel stanoviska	Pro územní řízení
Platnost stanoviska	Do 12/10/2018
MČ, k.ú.	Brno – Bohunice, Starý Lískovec

Vážený pane Štěpánku,

uvedenou stavbou budou dotčena práva Tepláren Brno, a.s. (dále jen TB).

V rámci výše uvedené stavby, jak je zdokumentovaná ve Vámi dodané projektové dokumentaci, dojde ke zrušení teplovodu který je mimo provoz a vede z kotelny na ulici Vltavská na Mikuláškovo náměstí, bude provedena dočasná přeložka teplovodu před objektem Mikuláškovo náměstí 10 a zatravňovací dlaždice v rámci objektu S114 taktéž na Mikuláškově náměstí budou kladeny nad teplovodem TB uloženým v železobetonovém kanále.

Trasy výše uvedených tepelných rozvodů jsou ve Vámi dodané koordinační situaci zdokumentovány.

Upozorňujeme i na skutečnost, že stavba kříží územní rezervu pro plánovaný horkovodní přivaděč z EDU, která vede podél ulice Labská.

TEPLÁRNY BRNO

K územnímu řízení nemá společnost TB námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon), zejména pak ochranné pásmo tepelných sítí, které činí půdorysně 2,5 m na obě strany od okraje stavební konstrukce tepelného vedení.

2. Budou dodržena příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána do TB k odsouhlasení.

Toto stanovisko platí pro dokumentaci předanou do TB dne 07/10/2016 v příloze žádosti o vyjádření ze dne 05/10/2016.

S pozdravem

TEPLÁRNY BRNO
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

.....
Ing. Martin Šroubek, MBA
vedoucí odboru technického rozvoje