TSB
TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO

17223-16-TSB

2-14

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A
30 -11- 2016
ev.č. 04123 ověřil:
přiděleno L: 230
přiděleno D:

VAŠE ZNAČKA: 1558/16-238

NAŠE ZNAČKA: 5800/Min/207/16
VYŘIZUJE: Minařík
TEL./FAX: 545424062
EMAIL: minarik@tsb.cz
DATUM: 16.11.2016

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení
Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - 1.etapa

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení stávajícího zařízení veřejného osvětlení v majetku, správě a údržbě naší společnosti TSB, a.s.

S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na stavbu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - 1.etapa" souhlasíme a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí za předpokladu splnění následujících podmínek:

K novému veřejnému osvětlení komunikací je nutné si vyžádat stanovisko jeho budoucího vlastníka OI MMB, Kounicova 67, Brno, s kladným vyjádřením o budoucím převzetí nového osvětlení do majetku města Brna. Pro provozování, správu a údržbu předmětného osvětlení naší společností TSB, a.s. musí být osvětlení investorem převedeno do majetku města Brna, zastoupeného OI MMB a vloženo do tzv. „obstarání" naší společností formou dodatku ke smlouvě o obstarání VO a SO, resp. při tomto projednání budou dohodnuty i podmínky pro převedení (darování nebo prodej) nově zbudovaného zařízení VO městu Brnu a následně k výkonu vlastnických práv, tedy i zajištění správy a údržby, správci VO.

Požadujeme zpracovat a předložit k odsouhlasení dokumentaci veřejného osvětlení pro stavební povolení a realizaci stavby, kterou ve fázi zpracování konzultujte s pracovníky naší společnosti (technik pan Borkovec, tel.: 545424022). Projektová dokumentace včetně jednopólového schématu zapojení musí být zpracována v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí být odsouhlasena naší společností, která je správcem veřejného osvětlení města Brna.

V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme řešit rozsah dotčení stávajícího veřejného osvětlení v rámci uvedené akce a jeho vyvolané přeložky. **Projektová dokumentace musí obsahovat samostatný stavební objekt přeložek stávajícího zařízení veřejného osvětlení v majetku naší společnosti TSB, a.s. a samostatný stavební objekt nového veřejného osvětlení.**

Do dalšího stupně projektové dokumentace zapracujte následující:.

Pojezdový chodník musí být konstruován na pojezd zdvíhací techniky (plošina do 7,5t).

Upřesněte detail vedení chrániček na konstrukci přístřešku (ocelová vně přístřešku), plastová je možno až ve výšce nedosažitelné rukou!

TSB
TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO

Na ulici Netoufalky osvětlení na dvou výložnících - (zvažte potřebné nasvětlení komunikací, avšak na základě světelně technického výpočtu)!

Na ulici Jihlavské zachovejte stávající větvě osvětlení. Nepropojujte větve T6 a T4.

Zachovejte regulované a neregulované úseky.

U větve T21 aktualizujte napojení na stávající osvětlení.

Doložte světelně-technické výpočty v souladu s normami ČSN CEN/TR 13201 na místa, kde všude dochází k úpravám osvětlení nebo se buduje nové. Výpočty musí obsahovat zatřídění všech komunikací řešených stavbou.

Specifikujte typy použitých svítidel.

Doložte veškeré použité typy materiálů dle požadavku Městských standardů pro veřejné osvětlení.

K nově budovanému veřejnému osvětlení komunikací máme následující požadavky:

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. V případě uložení do soukromých pozemků, nebo do pozemků ve vlastnictví ČR, resp. ÚZSVM, je nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení. Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Respektujte ochranné pásmo kabelů a stožárů veřejného osvětlení, které činí minimálně 60 cm od osy stožáru a kabelů (30cm minimálně od hrany stožárového základu). V ochranném pásmu nesmí být zřizovány pevné stavby a ploty.

Bude-li v předmětné oblasti vysazována veřejná zeleň pak při návrhu jejího a při návrhu umístění sloupů veřejného osvětlení uvažujte v budoucnu vzrostlou zeleň, která nesmí zastiňovat veřejné osvětlení. Zeleň nesmí být vysazována nad kabelovou trasou. Při návrhu výsadby nových stromů požadujeme respektovat požadavek na jejich umístění dle Standardů pro veřejné osvětlení města Brna a to v minimální vzdálenosti 3 metry od jednotlivých světelných míst a minimálně 1,5 metru od osy kabelových rozvodů veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je nutno navrhnout z hlediska umístění i vzhledem k zeleni stávající, ponechané.

Umístění případného městského mobiliáře bude respektovat ochranné pásmo zařízení veřejného osvětlení.

Podklady stávajícího stavu veřejného osvětlení Vám poskytne Odbor GIS, naší společnosti TSB, a.s., Barvířská 5.

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem

TSB
TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
Č: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investice a projekce, správy majetku