4-1

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230
13 -11- 2015
ev.č. 03402
přiděleno: 238 A ověřil:

Brněnské komunikace

Váš dopis zn.:	1163/15-238
Ze dne:	21. 10. 2015
Naše značka:	3100-MO-M323/15
Vyřizuje:	Ing. Světlík, Ing. Severin
Telefon:	+420 532 144 331
Mobil:	
E-mail:	svetlik@bkom.cz
Datum:	10. 11. 2015

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ondřej Štěpánek
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

Vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí ke stavbě „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. Etapa“

Vážení,

Ve Vámi vyznačeném prostoru se nachází kabely ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Jejich uložení – viz přiložená situace. Pokud by Vaší stavbou došlo k jejich dotčení požadujeme:

1. Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace a. s. k vytýčení tohoto kabelu.
2. Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
4. Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
5. Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a. s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

V uvedené lokalitě se nachází objekty odvodnění komunikací (UV a kanalizace). Podklady posíláme v digitální podobě.

Zpracovanou PD požadujeme předložit k odsouhlasení.

S pozdravem

Brněnské komunikace a.s. 22
Brno, Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00

Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Přílohy:
4 x A4
CD – IS BKOM a.s.


1
M-323/15
KAMENICE, NETROUFALKY
KAMENICE, NETROUFALKY
KAMENICE, NETROUFALKY
UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO




3

