



HURYTA s.r.o.
Staňkova 557/18a
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM000340/2018-203/FI	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 23.2.2018

Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji ul. Koželužská
(k.ú. Znojmo-město, ORP Znojmo, kraj Jihomoravský; ČHP 4-14-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP opravy mostu na ul. Koželužská přes VVT Dyje v k.ú. Znojmo-město zpracovanou společností HURYTA s.r.o. v r. 2017, investorem je Město Znojmo.

Jedná se šestipolový most (dlouhodobé, válečné provizorium) typu Bailey Bridge o celkové délce 48,8 m, dostatečně kapacitní (volná výška 1,33 m nad hladinou Q100). V rámci rekonstrukce budou vyměněny dřevěné pilíře, opraveny základy pilířů, opěry a provedeno doplnění křídel mostu u obou opěr. Dále budou očištěny a opraveny ložiska, dojde k vyrovnaní nivelety NK a natřeny ocelové části mostu. Na mostě budou vyměněny poškozené prvky mostovky a doplněno zábradlí. V rámci stavby dojde k odstranění stromů rostoucích z opěr mostu.

Přímým správcem VVT Dyje (IDVT 101 00006) je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Znojmo. Souřadnice mostu neuvedeny.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a v korytě toku a v jeho blízkosti a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce VVT Dyje

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Opravou mostu nesmí dojít ke zmenšení jeho průtočného profilu a zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
4. Pro stavbu bude vytvořen technologický postup prací, který bude předložen před započítím stavby provozu Znojmo k odsouhlasení (Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo, technik Jaromír Mička, micka@pmo.cz, tel. 515300554) z důvodu provádění většiny prací v korytě toku bezprostředně pod VD Znojmo.
5. Práce na mostovce budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k pádu jakéhokoliv materiálu či úkapů z náterů do vodního toku.
6. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
7. Správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo, micka@pmo.cz, tel. 515300554 technik Jaromír Mička) bude v dostatečném časovém předstihu min. 5 dní oznámeno zahájení stavebních prací, termín předání staveniště, termíny kontrolních dnů a ukončení stavebních prací.
8. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
9. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál odstraněn.
10. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměstí n/Osl, Husova 760, Mgr. Rygl, tel. 541637111, fax 541211404). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),

541 637 542

562 620 414
1-10-12

605

- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie toto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 70880013, DIČ: CZ70880013


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Znojmo
ZD – Mgr. Rygl