

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: **KHSJM 15602/2018/ZN/HOK**  
Spisová značka: S-KHSJM 100/2018  
K podání: KHSJM 12705/2018/ZN/HOK

Vyřizuje: Alice Grossová, ÚP Znojmo  
Tel.: 515 213 713  
Email: [alice.grossova@khsbrno.cz](mailto:alice.grossova@khsbrno.cz)

Městský úřad Znojmo  
odbor ITS  
Obroková 1/12  
Znojmo 669 22

Znojmo 23.3.2018

**Znojmo - město p.č. 2695/3 – Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo - závazné stanovisko ke stavebnímu řízení**

**Žadatel:** Městský úřad Znojmo, OITS, Obroková 1/12, Znojmo 669 22

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 zák. č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

**s o u h l a s í**

**s realizací stavby:** Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo na p.č. 2695/3 v k.ú. Znojmo - město.

**Odůvodnění:**

Podáním ze dne 9.3.2018 jste požádali o vydání závazného stanoviska na výše uvedenou akci. Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Znojma – jedná se o plochu OV – občanská vybavenost.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci technologie chlazení zimního stadionu, která je rozdělena na 2 části:

**D.2.1-1 Chlazení ledové plochy** – nově rekonstruovaná plocha o rozměru 28,6 x 59,56 m bude provedena na staré betonové ploše bez jejího odstranění. Dojde ke zvýšení betonové obruby ledové plochy, upraveny budou výškové rozdíly mezi nájezdy a přístupy na plochu a nově bude zastropen technologický kanál.

**D.2.1-2 Úprava strojovny chlazení** – bude instalována nová expanzní nádoba spolu s novým šroubovým chladicím kompresorem. Vlastní rekonstrukce bude řešena opětovně s chladidlem čpavek, současně dojde ke snížení náplně chladidla čpavku v systému ze stávajících cca 6000 kg na cca 1400 kg. Při rekonstrukci se předpokládá likvidace celé stávající náplně chladidla čpavku odbornou firmou s doložením její likvidace.

K rekonstrukci úpravny chladícího zařízení bylo vydáno dílčí stanovisko oddělení hygieny práce – MUDr. Václav Řehka: bez připomínek.

Žádost v podstatných bodech vyhovuje předpisům o ochraně veřejného zdraví, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.

Vrchní referent  
Alice Grossová  
odborný pracovník odd. HOK  
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
-4-

Rozdělovník:

1. adresát – doručeno osobně
2. KHS JmK – spis