

LEGENDA MaR:

ROZVÁDĚČ (NOVÝ)

ROZVÁDĚČ (STÁVAJÍCÍ)

HLAVNÍ KABELOVÝ ŽLAB (SAMOSTATNĚ KABELY SILNO A MaR)

INSTALAČNÍ TRUBKA

- PŘI REALIZACI PŘIZPŮSOBIT TRASY ROZVODŮM OSTATNÍCH PROFESÍ
- KABELY KE KOMPRESORU BUDOU NATAŽENY VOLNĚ VE STÁVAJÍCÍM KANÁLE
- OSAZENÍ PRVKŮ NA ZAŘÍZENÍ VIZ TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA
- DETEKTORY NH3 POMECHÁNY PŮVODNÍ
- NEZAKRESLENÉ TRASY A PRVKY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S
STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
STŘÍDAVÁ, AC 50Hz, 24V, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
– ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ A KRYTÍM

Vypracoval	R. Veselý		HIP	Ing. Petr Feld	
Odp. projekt.	R. Veselý				

Elmar group
Stáže: Smrčková 115/13, 796 01 Prostějov
Kanc.: Jehlá 29A, P.O.BOX 90, 621 00 Brno
Tel.: 541 634 360
e-mail: brno@elmarpv.cz

Obec : Znojmo		Stupeň	**DSP+DPS**
Investor : MĚSTO Znojmo, Obroková 1/ 12 66922 Znojmo		Datum	**Leden 2018**
Akce:	**Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo**	Formát	**8 A4**
		Zak. čís.	**18 - 47 - 18**
Část :	**D.2.2-2 EMI pro úpravy strojovny chlazení**	Měřítko	1 : 50
PS :	**D.2.2 ELEKTROINSTALACE CHLAZENÍ**	Č. výkresu	**D.2.2-2.2**
Výkres:	**Dispozice strojovny chlazení**	Č. paré	