SVĚTLOST POTRUBÍ [mm]	ROZMĚR POTRUBÍ [mm]	SVĚTLOST POTRUBÍ [mm]	ROZMĚR POTRUBÍ [mm]
DN 6	ø 8 x 1,0	DN 80	ø 88,9 x 3,6
DN 8	ø 12 x 2,0	DN 100	ø 114,3 x 4,0
DN 10	ø 14 x 2,0	DN 125	ø 139,7 x 4,5
DN 15	ø 21,3 x 2,6	DN 150	ø 168,3 x 4,5
DN 20	ø 26,9 x 2,6	DN 200	ø 219,1 x 6,3
DN 25	ø 33,7 x 2,6	DN 250	ø 273 x 7,0
DN 32	ø 42,4 x 2,6	DN 300	ø 323,9 x 8,0
DN 40	ø 48,3 x 2,6	DN 350	ø 355,6 x 9,0
DN 50	ø 60,3 x 2,9	DN 400	ø 406,4 x 11,0
DN 65	ø 76,1 x 3,2	DN 500	ø 508 x 14,0



LEGENDA

	VYSOKOTLAKÉ ČPAVKOVÉ POTRUBÍ	RUV	ROHOVÝ VENTIL UZAVÍRACÍ NAVAŘ.	QC	MĚŘENÍ VODOVOSTI
	KAPALINOVÉ ČPAVKOVÉ POTRUBÍ	ZUV	ZPĚTNÝ UZAVÍRACÍ VENTIL ROHOVÝ	QZ	DETEKTOR ÚNÍKU NH3
	SACÍ ČPAVKOVÉ POTRUBÍ	STV	STŘÍDACÍ UZAVÍRACÍ VENTIL	PS PIC PI	SNÍMAČ TLAKU
	MOKRÉ PÁRY ČPAVKOVÉ POTRUBÍ	PV	POJISTNÝ VENTIL	LS LI	SNÍMAČ HLADINY
	POTRUBÍ VODY	RMV	ROHOVÝ MANOMETROVÝ VENTILEK	TI	SNÍMAČ TEPLOTY
	POTRUBÍ OLEJE	DMV	DVOUCESTNÝ MANOMETROVÝ VENTIL	dP	TLAKOVÝ DIFERENČNÍ SNÍMAČ
	ZMĚNA SVĚTLOSTI V POTRUBÍ	OVV	OLEJOVÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL		ZNAČENÍ POTRUBÍ
UV	UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ	F	FILTR NAVAŘOVACÍ PŘÍMÝ		150-A-St-25
UV	UZAVÍRACÍ VENTIL NAVAŘOVACÍ	ENV	ELEKTRONICKÝ NÁSTŘIKOVÝ VENTIL		OCEL -SS-
RV	REGULAČNÍ VENTIL	TVE	TŘÍ-CESTNÝ VENTIL S EL. POHONEM		DN AMONIAK NEREZ SÍLA IZOLACE

Vypracoval	R. Veselý		HIP	Ing. Petr Feld	
Odp. projekt.	R. Veselý				

Elmar spol. s r.o.
Sídlo: Smržická 115/13, 796 01 Prostějov
Kanc.: Ječná 29A, P.O.BOX 90, 621 00 Brno
Tel.: 541 634 360
e-mail: brno@elmarpv.cz

Obec : Znojmo

Investor : MĚSTO Znojmo, Obroková 1/ 12 66922 Znojmo

Akce: **Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního stadionu Znojmo**

Část : **D.2.3-1 MaR pro chlazení ledové plochy**

PS : **D.2.3 MaR CHLAZENÍ**

Výkres: **Schema chlazení ledové plochy PID 1**

Stupeň **DSP+DPS**

Datum **Leden 2018**

Formát **2 A4**

Zak. čís. **18 - 47 - 18**

Měřítko

Č. paré

Č. výkresu **D.2.3-1.2**