

## **E1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **I. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, POUŽITÉ PODKLADY**

Jedná se o nové zastřešení parkovacích míst pro nabíječky elektro autobusů. Počet míst 14ks autobusů , nabíjecích míst.

Rozsah projektovaného zařízení :

#### ***1. Silnoproud***

- světelná elektroinstalace;
- hlavní rozvody silnoprůdu, kabelové trasy, rozváděče;
- hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 a ČSN 332000-5-54;
- zásuvkové rozvody pro autobusy + rezerva ;
- hromosvod , zemění

#### ***2. Světelně technický projekt***

- světelně technický návrh dle ČSN EN 12464-1;

Použité podklady :

- zaměření skutečného stavu stavební části , průzkum na stavbě;
- požadavky objednatele;
- zákon č. 258/2000 Sb. a prováděcí právní předpisy – vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb.;
- ČSN a související předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace.

### **II. POPIS OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ STAV**

Popis a osazení objektu :

V předchozí etapě byla navržena CNG stanice s dostatečnou kapacitou el. energie pro elektro nabíjení. Nové nabíjecí místa budou umístěny do přístřešku – dodávka stavby.

### **III. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

#### **A. SILNOPROUD**

##### **1. Zásobování el.energií**

V předchozí etapě byla navržena CNG stanice s dostatečnou kapacitou el. energie pro elektro nabíjení.

Zásobování řešeného objektu el.energií je v současné době zajištěno z CNG přípojkové skříně- kabelové sítě nn 0,4 kV . Elektroměrový rozváděč RE je umístěn v rozvodně areálu , podružná měření budou součástí zásuvkových vývodů. Stávající kabelová přípojka NN v vlastnictví místního areálu DPO - plně vyhovuje.

##### **2. Základní elektrotechnické údaje a bilance**

###### ***Napájecí rozvod, napět'ová soustava***

Přípojka NN 0,4 kV

... 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230V/TN-C

Vnitřní instalace

... 3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V/TN-S

###### ***Stupeň důležitosti dodávky el.energie***

Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610 pro stavbu jako celek je ve 3.stupni.

### **Energetická bilance řešené části**

	Pi/kW/	Soudobost	/Pp/
Přístřešek	560,0 kW	0,8	448,00 kW

### **Roční spotřeba el. Energie.**

P/MW/
Nabíječky - odhad
200,0 MW

### **Způsob měření spotřeby**

Obchodní měření bude ponecháno stávající.

- I) Pro vývody je navrženo přímé měření . Rezervovaný příkon ( hodnota jističe před elektroměrem ) pro toto odběrné místo je 3x63A s charakteristikou B.

### **Uzemnění, zemní odpor**

Pro objekt bude vytvořena jednotná základová zemnicí soustava, společná el. zařízení a pro ochranu před bleskem. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 Ohmů; odpor uzemnění pracovního středu zdroje nebo prac.uzemn.mista zdroje nema byt větší než 5 Ohmů. V objektu bude obnoven systém uzemnění a vytvořen nový systém hlavního ochranné pospojování dle ČSN 332000-5-54, čl.542.4.

### **Kompenzace účinníku**

V rámci stavby nebude řešeno.

### **Ochrana proti zkratu a přetížení**

Ochrana vedení proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazení jisticích prvků vodičům a kabelům je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), národní přílohy NL ČSN 332000-5-523, ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473). Dodavatel rozvaděčů je povinen provést kontrolu dynamické a zkratové odolnosti a selektivity jističů jim dodaných rozvaděčů a ochranných zařízení.

### **Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem el.proudem (ČSN EN 61140 ed.2) :**

**Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2 :**

- základní izolací živých částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou

**Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3 :**

- automatickým odpojením od zdroje, která je zajišťována :
  - ochranným uzemněním
  - ochranným pospojováním
  - automatickým odpojením v případě poruchy

**oplňková ochrana :**

- proudovými chrániči s I<sub>dn</sub> ≤ 30mA u zásuvek jejichž I<sub>n</sub> nepřesahuje 20A a které jsou používány laicky, u mobil.zařízení pro venkovní použití, jejichž I<sub>n</sub> ≤ 32A a u dalších určených obvodů
- v určených prostorách doplňujícím ochranným pospojováním.

### **Druh prostředí, vnější vlivy**

Vnější vlivy ve vnitřních prostorech objektu dle ČSN 332000-5-51, ed. jsou :

- AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, F1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Jedna se o prostory dle působení vnějších vlivů **normální**.
- V umývárkách se sprchou jsou vymezeny zóny dle ČSN 332000-7-701 ed.2, obr. 701.1 a 701.2. Elektrické zařízení v umývacích prostorech se provádí dle ČSN 332130 ed.2, čl.7.8.

Venkovní, nechráněné prostory :

- AA7, AB8, AC1, AD3 (AD4), AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Jedna se o prostory dle působení vnějších vlivů **zvláště nebezpečné.**

#### **Náhradní zdroje, jejich účel a způsob zapojení**

Není potřeba.

#### **Ochrana proti atmosferickému a provoznímu přepětí**

Ochrana proti pulsním přepětím je navržena dle ČSN 330420 ve třech stupních pro kategorie přepětí I.-IV. U odběru a to :

- použitím svodiče bleskových proudů tř. T1+T2 (1+2.stup.) v rozvaděčích RZ ;
- montáž svodičů přepětí přímo do zásuvek vybraných přístrojů (3.stup) – tento si zajistí uživatel dle použité techniky;

### **3. Hlavní rozvody, rozváděče**

V předchozí etapě byla navržena CNG stanice s dostatečnou kapacitou el. energie pro elektro nabíjení.

Zásobování řešeného objektu el. energií je v současné době zajištěno z CNG přípojkové skříně- kabelové sítě nn 0,4 kV . Elektroměrový rozváděč RE je umístěn v rozvodně areálu , podružná měření budou součástí zásuvkových vývodů. Stávající kabelová přípojka NN v vlastnictví místního areálu DPO - plně vyhovuje.

Obchodní měření bude ponecháno stávající.

- I) Pro vývody je navrženo přímé měření . Rezervovaný příkon ( hodnota jističe před elektroměrem ) pro toto odběrné místo je 3x63A s charakteristikou B.

Z hlavního rozvaděče SP budou provedena nová hlavní vedení k podružným rozváděčům jednotlivých míst. Typy a dimenze kabelů jsou popsány v PD, konfigurace rozvodů je zřejmá ze schématu hlavních rozvodů silnoproudu. Všechny rozvody budou provedeny CU kabely a vodiči v soustavě TN-S s výjimkou přípojky NN 0,4kV. Podružné rozvaděče jednotlivých částí budou převážně oceloplechové konstrukce a jejich umístění je zpravidla v místě na sloupu. Skříně budou nové.

- Každá zásuvková skříň bude osazena u vývodu napájení elektroměrem a elektroměr napojen na M-BUS sběrnici.
- Zásuvkové skříně budou oceloplechové.
- CENTRAL STOP bude vypínat hlavní jističe zásuvkových skříní , vyřázet hlavní vypínač.

Všechny rozvody jsou navrženy vodiči a kabely v provedení odpovídajícím danému prostoru a prostředí dle ČSN 332000-5-51,5-52 v soustavě TN-S. Kabeláž bude provedena tak, aby zajišťovala bezporuchovou funkci zařízení a splňovala platné ČSN.

### **4. Osvětlení, světelná elektroinstalace**

Návrh osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení byl proveden ve stupni DSP. V této dokumentaci jsou uvedeny i závazně světelně technické parametry osvětlovacích soustav a osvětlenosti jednotlivých prostor.

Provedení osvětlení musí odpovídat předpisům :

- ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov, Část 1: Základní požadavky
- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení (účinnost 2007-03-01)
- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory
- Vyhláška č. 48 – Českého úřadu bezpečnosti práce;
- nařízení vlády č.178/2001 – ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb. - Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

#### **Světelná elektroinstalace:**

Světelná elektroinstalace vychází ze světelně technického návrhu . Typy použitých svítidel včetně údajů o krytí a typu světelných zdrojů jsou zřejmé z legendy svítidel. Volba zdrojů a typu svítidel byla ovlivněna návrhem architekta a charakterem stavby, požadavky na jejich funkci, stupněm jakosti podání barev a barevného tonu světla a rovněž prostředím v osvětlované místnosti (ČSN 332000-3). Světelná instalace je navržena Cu kabely a vodiči pod

omítkou a v úložných zařízeních na stěnách a v podhledech. Krytí svítidel a provedení elektroinstalace musí odpovídat danému prostředí. Osvětlení bude řízeno soumrakovým spínačem a pohybovými čidly. Provedení světelné instalace se řídí ČSN 33 2000-5-559, ČSN 332130, ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3. Světelná elektroinstalace je součástí ostatních instalací prováděných v objektu a musí se provádět koordinovaně s těmito profesemi. Provedení instalací a kabelových tras viz. motorická instalace.

#### **5. Motorická a technologická elektroinstalace**

Mimo běžné zásuvkové vývody stř. 230 V/16 A, 400V/16,63 A dle provozních potřeb a požadavků uživatele budou provedeny el. rozvody pro tato zařízení:

- napojení technologického zařízení včetně nového rozvaděče;
- Napojovací bod pro elektro bude z elektroskříně vybudované v rámci nyní probíhající akce: Výstavba CNG stanice.
- Trasa elektro povede přímým směrem, otevřeným výkopem.
- Elektro část PD bude obsahovat 2x skříně s jedním odběrným místem (krajní rámy) + 6x skříně se dvěmi odběrnými místy (vnitřní rámy) tj. celkem 14 odběrných míst.
- Nově požadavek na naspojování stávajícího kabelu CYKY 4x25 (od CNG stanice do 1. rozvodné skříně - tam ukončit). Vést v samostatné chráničce DN dle zvyklostí pro daný kabel
- -Bude provedena 1x chránička DN 100 vč. datového kabelu (uvažovat s naspojováním) pro AYSYS (datový kabel) - vedena od CNG stanice do první skříně (na prvním rámu přístřešku)
- Počet a dimenzi rezervních chrániček z připojovacího místa k budoucímu přístřešku- 3xDN100
- U prvního rámu bude navíc proveden vývod pro zapojení skříňové nabíjecí stanice pro elektrobuses Ekova



- Je instalováno centrální STOP (centrální vypnutí napájení).- ANO

El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely v provedení odpovídajícím danému prostoru a prostředí dle ČSN 332310. Připojení el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180, pro připojení el. strojů platí ČSN 341025. Všechny rozvody budou v trubkách na sloupech do trubek.

Kabeláž bude provedena tak, aby zajišťovala bezporuchovou funkci zařízení a splňovala platné ČSN. kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny dle PBR stavby. El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely v provedení odpovídajícím danému prostoru a prostředí dle ČSN 332310.

Veškeré rozvody budou provedeny v soustavě TN-S. Připojení el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180, pro připojení el. strojů platí ČSN 341025.

## **6. uzemňovací soustava, vyrovnání potenciálu ( HOP ).**

Na uzemnění budou připojeny svody LPS a zemnicí přívod k přípojnici hlavního ochranného pospojování objektu HOP (PAS). Z 1HOP se provede systém hlavního pospojování (vyrovnání potenciálů pro zvýšení bezpečnosti ařízení a osob) v souladu se schématem hlavního rozvodu silnoprůdu. Ke společné potenciální přípojnici HOP vodičem CYA 25/ZŽ budou dále připojeny zařízení :

- potrubní (kovové) rozvody vstupující do jednotlivých částí objektu;
- kovové konstrukční části, prvky technologického a energetického zařízení stavby; vodivé/potrubní části;
- kovová konstrukční výztuž.

Uzemnění pásovým zemničem FeZn 30/4 bude spojeno s areálovým zemněním.

## **7. OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM**

### **Uzemňovací soustava, vyrovnání potenciálu (hlavní ochranné pospojování)**

Pro objekt je navržena obvodová zemnicí soustava, která bude společná pro el. zařízení a systémem ochrany před bleskem (LPS) v souladu s ČSN 22 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a souboru ČSN EN 62305. Zemnicí soustava bude mít charakter obvodové strojené. Provedení - pomocí páskových zemničů FeZn 30/4 , ložených ve vykopu do rostle zeminy po obvodu objektu.

Parametry uzemňovací soustavy :

$R_v < 2 \text{ W}$

$U_d = 50 \text{ V (t} \geq 1 \text{ s)}$

$U_k = 90 \text{ V (t} \geq 1 \text{ s)}$

$V = 300 - 400 \text{ W} \cdot \text{m}$

Typ uzemňovací soustavy : Společná uzemňovací soustava pracovní a ochranná pro zařízení  $\leq 1000\text{V}$

Na uzemnění budou připojeny svody LPS a zemnicí přívod k přípojnici hlavního ochranného pospojování objektu HOP (PAS). Z 1HOP se provede systém hlavního pospojování (vyrovnání potenciálů pro zvýšení bezpečnosti ařízení a osob) v souladu se schématem hlavního rozvodu silnoprůdu. Ke společné potenciální přípojnici HOP vodičem CYA 25/ZŽ budou dále připojeny zařízení :

- potrubní (kovové) rozvody vstupující do jednotlivých částí objektu;
- kovové konstrukční části, prvky technologického a energetického zařízení stavby; vodivé/potrubní části;
- kovová konstrukční výztuž.

### **a) Vnější ochrana před bleskem**

Je to ochrana objektu před tepelnými a mechanickými účinky blesku. vnější systém ochrany před bleskem je částí PS, která sestává z jímací soustavy, svodů a uzemnění. Jímací zařízení bude provedeno jako neizolovaná sedlová – mřížová soustava, tvořena vodičem AlMgSi d8mm na vhodných podpěrách dle použité střešní krytiny (viz. výkresová část), doplněna pomocnými a oddálenými jímáči. Jímací zařízení bude uzemněno venkovními svody přes zkušební svorky na společnou zemnicí soustavu. Jako nahodilých svodů bude využito i svislých vodivých konstrukcí části budovy. Bližší popis viz výkresová Část. .

Střešní krytina, okapy : lepenka, plech

Oplechování, okapy, svody : FeZn

Ochranná úroveň - třída ochrany před bleskem LPS : IV

Provedení LPS : vnější neizolovaný LPS, umístěny přímo na chráněném objektu

Druh jímacího zařízení : sedlova/mřížova soustava

Ochrana proti korozi : Al , Zn – 350g/m<sup>2</sup>

### **b) Vnitřní ochrana před bleskem**

Systém vnitřní ochrany před bleskem bude realizován prostřednictvím systému ochranných opatření (LPMS) před LEMP vytvořením zón LPZ , použitím přepětových ochranných zařízení SPD a soustavou vnitřního pospojování.

Zóny ochrany před bleskem LPZ: LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2

### c) Ochrana proti provozním (spínacím) přepětím

Bude řešena koordinovaně s LPMS a dle ČSN 38 0810 a ČSN 332000-4-443 ochrannými prvky SPD (svodiči přepětí).

### 8. Požární bezpečnost

Veškeré elektroinstalace objektu musí odpovídat profesně příslušným normám a předpisům, zejména :

- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - kabelové rozvody
- ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení
- EP ESČ 33.01.02 - k ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnická pravidla Elektrotechnického svazu Českého

### 9. Demontáže

- Nejsou požadovány

### 10. Stavební výpomoc

Stavební výpomoc bude provedena v rozsahu :

- sekci práce, tj. sekání drážek a prostupů pro kabely, kapes pro přístroje a nik pro rozvaděče.

### 11. Nakládání s odpady

Při provádění stavebně montážní činnosti dochází k produkci odpad. Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá (dle prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb.) :

Číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie
150106	Směsné obaly	O
170401	Měď	O
170402	Hliník	O
170405	Železo, ocel	O
170411	Kabely	O
170904	Směsné Stavební a demoliční odpady bez nebezp.latek	O
200139	Plasty	O

Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů. K převjímacímu řízení doloží doklady o způsobu likvidace odpadů. Při provádění stavby a nakládání s odpady se zhotovitel musí řídit :

- Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném znění;
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění;
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládkách;
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektro zařízeními a elektro odpady;
- Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny;
- Zákon č.309/91 Sb. o ochraně ovzduší;
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.

### 12. Bezpečnost práce a technických zařízení

a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem je popsána v b.2. teto zprávy.

b) Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděčích označeno bezpečnostní tabulkou "Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí!"

c) Ochrana el. vedení před mechanickému poškozením je provedeno polohou a zakrytí.

d) Ochrana vedení proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazení jisticích prvků vodičům a kabelům je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.523), národní přílohy NL ČSN 332000-5-523, ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

e) Nove elektrické zařízení je možno uvest do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen

- vychozí revizi. K danému el. zařízení provede montážní organizace vychozí revizi el. zařízení dle ČSN 332000-6 a vyda revizní zprávu dle ČSN 331500.
- f) Instalaci smí provádět pouze pracovníci vyškolení a přezkoušeni dle §5 - §8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Projekt upozorňuje na dodržování pracovních a provozních elektrotechnických předpisů. Zejména ČSN EN 50110-1 (343100) ed.2, ČSN EN 50110-2 (343100) a vyhlášky č.48/1982 Sb.
- g) Obsluha a práce na el. zařízeních se provádí dle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2.
- h) El. zařízení budou opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.
- i) Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech el.energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

Za ochranu zdraví a bezpečnost práce při výstavbě odpovídá zhotovitel, který musí před zahájením stavby prokazatelně proškolit své pracovníky a pracovníky subdodavatelů.

Základní bezpečnostní předpisy :

- Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění prováděcích vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy;
- Nařízení vlády č.178/2001 – ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb. a nařízení vlády č.441/2004 - Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (Příloha – kapitola Elektrické instalace);
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
- Vyhláška č. 73/2010 Sb. Stanovení vyhrazených elektrických zařízení;
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce (Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení);
- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

V Ostravě srpen 2018

Vypracoval : Ing. DANĚK  
tel. 774 829 009