



LEGENDA ZNAČEK SIL :

- Z ZÁSUVKA 16A/230V (určená výhradně pro připojení datového rozváděče)
 SILOVÝ ROZVOD NN

LEGENDA ZNAČEK :

- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ 45
 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PVC PRŮMĚR 23 MM S PROT. DRÁTEM
 DATOVÝ ROZVOD (UTP kabel Cat.5e)
 BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ LAN (pro vysílač WI-FI řeší tato projektová dokumentace pouze přívod dat. kabelem UTP Cat.5e)
 ROZVADĚČ DATOVÉ SÍTĚ (Nástěnný rack 15U + přísl.)
ROZVADĚČ UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽE (Nástěnný rack 15U + přísl.)
 PŘÍZEMNĚNÍ DATOVÉHO ROZVÁDĚČE VODIČEM CYA 10 mm²
 STOUPACÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ SMĚREM NAHORU, DOLŮ, ZDOLA, SHORA
 VIDEOTELEFON
 VENKOVNÍ TABLO VIDEOTELEFONU
 ELEKTRICKÝ ZÁMEK

POZNÁMKY :

- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY PROVÉST V TRUBKÁCH NEBO ŽLABECH, PARAPETNÍCH KANÁLECH
TRUBKY OPATŘIT PROTAHOVACÍM DRÁTEM
RÁDIUSY TRUBEK MIN. 0,5 M PRO SNADNÉ ZATAŽENÍ
VÝŠKA ZÁSUVK 0,3 M, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK KOORDINOVAT SE ZÁSUVKAMI 230V

Napěťové soustavy:
Slaboproudé ústředny: 1NPE ~ 50Hz, 230 V/TN-S
LAN-Signálový rozvod: 2- 5V/IT (MN)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Slaboproudé ústředny (neživé části) : Automatickým odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4.41 ed. 2)
LAN - Signálové rozvody - Živé i neživé části: Malým napětím - SELV (ČSN 33 2000-4.41 ed. 2 a ČSN 33 0010, kategorie I)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M. MÍSTNOST	m ²
201 SCHODIŠTĚ	10,43
202 UČEBNA	70,98
203 UČEBNA	64,86
204 UČEBNA	89,84
205 SKLAD DÍLEN	27,77
206 CHODBA	77,44
207 UČEBNA	17,15
208 KABINET	13,52
209 KABINET	13,99
210 UMÝVÁRNA CHLAPCI	14,68
211 SKLAD	31,45
212 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,31
213 WC CHLAPCI	4,84
214 WC DÍVKY	8,45
215 UMÝVÁRNA DÍVKY	9,24
216 SCHODIŠTĚ	15,76
217 DÍLNY	12,49
218 KABINET	27,86
219 HALA	17,66

3.NP - JÍDELNA
M 1:100

hlavní Ing. projektu : Ing. Ivo VYSLOUŽIL	návrh a projekt: Ing. Ivo VYSLOUŽIL	vypracoval: Ing. Ivo VYSLOUŽIL	druh PD: DPS
kontrola : Roman NOVOTNÝ			datum: 08/2018
investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod			Ing. Ivo VYSLOUŽIL Projekční činnost Kvasice IČO : 62152700
akce : ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mariánské nám. Uh.Brod DATOVÁ SÍŤ			Ing. Petr KOZUBÍK Projekční činnost Brumov - Bylnice IČO : 05031664
priloha: ELEKTROINSTALACE - SLP JÍDELNA 3.NP			měřítko 1:100
			Číslo výkresu E - 112