

## Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk

### D.1.4.7. ELEKTRO ČÁST

Číslo dokumentu

Strana

#### SPECIFIKACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

0755-ES-0020-002/1

3 z 5

#### Rozvaděč GTA-1

1. Rozvaděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035	RITTAL	1	ks
2. Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 2ks	RITTAL	1	bal
3. Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	RITTAL	1	bal
4. Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	RITTAL	1	bal
5. Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku	RITTAL	1	ks
6. Svítidlo standard 14W, 230V, š=452mm	RITTAL	1	ks
7. Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC	RITTAL	1	ks
8. Napájecí kabel oranžový, l=3000mm	RITTAL	1	ks
9. Montážní a spojovací materiál		1	kpl
10. Systémové okno 2736.530	RITTAL	1	ks
11. Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0020-001_1			

#### Rozvaděč GTA-2

1. Rozvaděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035	RITTAL	1	ks
2. Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 2ks	RITTAL	1	bal
3. Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	RITTAL	1	bal
4. Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	RITTAL	1	bal
5. Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku	RITTAL	1	ks
6. Svítidlo standard 14W, 230V, š=452mm	RITTAL	1	ks
7. Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC	RITTAL	1	ks
8. Napájecí kabel oranžový, l=3000mm	RITTAL	1	ks
9. Montážní a spojovací materiál		1	kpl
10. Systémové okno 2736.530	RITTAL	1	ks
11. Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0132-001_0			

## Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk

### D.1.4.7. ELEKTRO ČÁST

Číslo dokumentu

Strana

#### SPECIFIKACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

0755-ES-0020-002/1

4 z 5

#### Rozvaděč RT1

1. Skříň AE, 600x600x210,MP, RAL7035, IP66	RITTAL	1	ks
2. Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku	RITTAL	1	ks
3. Svítidlo standard 14W, 230V, š=452mm	RITTAL	1	ks
4. Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC	RITTAL	1	ks
5. Napájecí kabel oranžový, l=3000mm	RITTAL	1	ks
6. Montážní a spojovací materiál		1	kpl
7. Soupis přístrojů a vybavení je součástí dokumentu 0755-EH-0132-001_0			

#### Rozvaděč SBHT001

1. Polyesterový, venkovní, Ex, IP66, pro 8 vývodů pro elektrický ohřev, hlavní vypínač,kontrolka zapnutí, chrániče dostupné přes odklápací průhledítko.	Ceag	1	kpl
---	------	---	-----

#### Materiál otopů

1. Topný kabel 5VPL2-CT	Raychem	833	m
2. Svorkovnicová krabice JBU-100-E	Raychem	4	ks
3. Svorkovnicová krabice JBM-100-E	Raychem	2	ks
4. Svorkovnicová krabice JBS-100-E	Raychem	20	ks
5. Univerzální držák SB-101	Raychem	4	ks
6. Připojovací souprava C25-100	Raychem	4	ks
7. Průchodka izolaci IEK-25-04	Raychem	4	ks
8. Stahovací spona PSE-280	Raychem	62	ks
9. Samolepící AL páska GS-54	Raychem	50	ks
10. Samolepící AL páska ATE-180	Raychem	50	ks
11. Výstražný štítek ETL-CZ	Raychem	176	ks

## Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk

### D.1.4.7. ELEKTRO ČÁST

Číslo dokumentu

Strana

#### SPECIFIKACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

0755-ES-0020-002/1

5 z 5

12. Termostat ETS-05-L2-E	Raychem	1	ks
13. Ukončovací souprava se světelnou signalizací GL-36-M25	Raychem	10	ks
14. Ukončovací těsnění se světelnou signalizací E-100-L-E	Raychem	30	ks

#### Ostatní materiál

1. Kabel CYKY-J 5x16	Prakab	100	m
2. Kabel CYKY-J 5x4	Prakab	120	m
3. Kabel CYKY-J 3x1,5	Prakab	175	m
4. Kabel CYKY-J 5x6	Prakab	180	m
5. Vodič CYA 6 zž	Prakab	150	m
6. Kabelový žebřík KHZP 200 s příslušenstvím	Schneider	20	m
7. Instalační trubka 32x1 Nerez s příslušenstvím	Kopos	60	m
8. Protipožární ucpávka	INTUMEX	1	m2
9. Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná		200	kg
10. Pomocný materiál (příchytka, kabelové štítky, šrouby, nátěry, řetízky, atd.)		1	sada
11. Lešení pro montáž tras a kabelů			
12. Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ		1	sada

