









LEGENDA

-  Vodivé spojení
-  Uzeměný svod s ochenným úhelníkem, měřící svorkou a označovacím štítkem
-  Drát Ø8, FeZn
-  Páska 30x4mm, FeZn
-  Napojení na stávající zemní soustavu



1	03/2017	DPS - ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	VAŠ	JA	
0	01/2017	Ke schválení	VAŠ	JA	
Č./No.	Datum/Date	Popis/Description	Navrh/Made by Schválil/		
Revize/Revision					
	Navrh/Made by	Přezkoušel/Check. by	Schválil/Approved by		innogy
	J.VAŠÍČEK	ING. P. JANOUSEK	ING. J. TURAZ		
Akce/job Výměna sušících kolon a regenerátorů TEGU, PZP Stramberk					
Stupeň					
Název/Title					
UZEMNĚNÍ					
Číslo výřisku Copy No.	Měřítko/Scale	Tento výkres je důležitým vlastním firmou INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu. This drawing containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization.		Číslo výkresu/Dwg. No.	
	Formát/Size			0755-ED-0019-202	
	A3				