

POZ. Č.	MNOŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIÁL
1	11205 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x5,6	L245NE
2	2	50	Záslepka otočná DN50 PN63	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
3	7	50	Oblouk 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
4	2	50	Příruba přivařovací krková DN50 PN63, s hladkou těsnící lištou B2, Připoj.rozměr 60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
5	3	50	Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN63	Expand. grafit / AISI304 / CS
6	12	20	Šroub svorníkový M20x120mm	12050.6 / 12040.6 - pozink
7	1	50	Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou	CS/SS - dle výrobce
8	1	50	Klapka zpětná DN50 PN63	Uhlíková ocel - dle výrobce
9	1	50	Objímka	
10	1	50	PODPĚRA KLUZNÁ L20	

POZNÁMKY : 1. DOMĚRKY VOLIT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PROVĚŘIT
2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001
Význam jednotlivých položek:
4 – číslo zásobníku Štramberk
SP – potrubí sušení / RT – potrubí regenerace
001 – číselné označení (číslo linky)
BR – potrubí
001 – pořadové číslo potrubní větve

VYSVĚTLIVKY :
IZOLACE ----------
OTÁPĚNÍ —·—·—·—
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - - - - -

REV	Datum	Popis	DWN	CHKD	P.E	ARCHÍV
4						
3						
2						
1	03/2017	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	Celar H.	Pěkný P.	Turaz J.	
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Celar H.	Pěkný P.	Turaz J.	

innogy
Gas Storage, s.r.o.

Akce: STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠÍCÍCH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK

Dodavatel: INTECHA

Počet stran: 1 | Strana: 1

Název: 4RT002BR008
TG-050-063-100-F

Číslo výkresu: 0755-PI-0161-210/1

06/03/17