

POZ. č.	MDŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	1	25	Příruba křuková DN25 (1") 600L.B, RF, SCH160	ASTM A105
2	1	50	PODPĚRA KLIZNÁ L6	
3	1	50	PODPĚRA KLIZNÁ L6	
4	1	50	PODPĚRA KLIZNÁ L6	
5	1	50	PODPĚRA KLIZNÁ L6	
6	1	50	PODPĚRA KLIZNÁ L6	
7	19453 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x5,6	L24SNE
8	260 MM	25	Trubka ocelová DN25 33,7x4,5	L24SNE
9	3	50X50	T-kus DN50/50/50, PN63, Připoj.prozrněry 60,3x5,6/60,3x5,6/60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
10	1	50X25	T-kus redukovaný DN50/25/50, PN63, Připoj.prozrněry 60,3x5,6/33,7x4,5/60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
11	1	50	Záslepka, otčrná DN50 PN63	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
12	2	50	Oblouk, 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Připojovací rozněr 60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
13	3	50	Příruba přivařovací křuková DN50 PN63, s hladkou těsnicí lištou B2, Připoj.rozněr 60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
14	4	50	Spirálově vlnuté těsnění s vnějším a vnitřním vztužným kroužkem, DN50 PN63	Expand. grafit / AISI304 / CS
15	1	25	Spirálově vlnuté těsnění DN25 (1") 600L.B, RF	AISI316/Graphite/CS centr./SS inner
16	8	20	Šroub svorníkový M20x120mm	120S06 / 120A06 - pozink
17	4	20	Šroub svorníkový M20 x 140mm	120S06 / 120A06 - pozink
18	4	16	Šroub svorníkový UNC M16 (5/8")x100mm	ASTM A193M Gr-B7/ASTM A194M Gr-2H
19	1	50	Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou	CS/SS - dle výrobce
20	1	50	Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou - pneupohon	CS/SS - dle výrobce

**POZNÁMKY : 1. DOMĚŘKY VOLT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PŘEVRŽIT**

## 2. Příklad označování potrubnic


4 – číslo zásobníku Štramberk

SP – potrubí sušení / RT – potrubí

001 - číselné označení (číslo linky)

BB - notrihi

001 – pořadové číslo potrubní větve

4										inogy Gas Storage, s.r.o.	Akce STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠÍČICH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK		Počet stran	6	Strana	4
3									Název 4RT002BR007 TG-050-063-100-F							
2									Dodavatel							
1	03/2017	ZPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	Čelouř H.	Pěkný P.	Turaz J.											
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Čelouř H.	Pěkný P.	Turaz J.											
REV	Datum	Popis	DMN	CHKD	P.E	ARCHIV	Účíslo výkresu 0755-PI-0161-210/1									