

	Intecha spol. s r.o.	Seznam kabelů / Cable List						Arch. číslo: 0755-ES-0020-003_1
	Objednatel :	innogy GAS Storage, s.r.o.			Vypracoval :	J.Vašíček		
	Stavba :	Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk						
					Datum :	03.2017		
		D.2.3. NAPÁJECÍ A PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU			Stupeň / Phase:	DPS – ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK		
P.C.	Kabel číslo	Z	Do	Typ	Délka [m]	Typ přechod.skříňky	Označení trasy	Poznámka
No	Cable number	From	To	Type	Length [m]	Terminal Box Type	Cable routing sign	Notes
	<b>GTA1</b>							
1	WL P01A	GTA1	P01A	CYKY-J 5x6	30		1	Napájení motoru čerpadla P01A
2	WL P01C	GTA1	P01C	CYKY-J 5x6	30		1	Napájení motoru čerpadla P01C
3	WL PA01A	GTA1	PA01A	CYKY-J 5x16	50		4	Hlavní napájení regenerační jednotky A
	<b>GTA2</b>							
4	WL P01B	GTA2	P01B	CYKY-J 5x6	30		1	Napájení motoru čerpadla P01B
5	WL P01D	GTA2	P01D	CYKY-J 5x6	30		1	Napájení motoru čerpadla P01D
6	WL PA01B	GTA2	PA01B	CYKY-J 5x16	50		4	Hlavní napájení regenerační jednotky B