

	Intecha spol. s r.o.	Seznam spotřebičů/Consumer List					Arch. číslo: 0755-ES-0020-001_1		
	Objednatel :	innogy GAS Storage, s.r.o.		Vypracoval :	J.Vašíček				
	Stavba :	Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk		Datum :	03.2017				
		D.1.4.7 NAPÁJECÍ A PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU		Stupeň /Phase:	DPS – ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK				
P.C.	Označení	Popis	Jmen. výkon	Jmen. napětí	Jmen. proud	Faktor cos fi	Rychlost otáček	Stupeň kryti	Napájeno z
No	Name	Description	Rated power kW	Rated voltage V	Rated current A	Power factor cos fi	Speed of rotation rpm	IP-grating	Supply from
1	4RT001AP001	Čerpadlo TEGu	11,0	400	17,0		3000	65	GTA1
2	4RT001AP002	Čerpadlo TEGu	11,0	400	17,0		3000	65	GTA1
3	4RT001AP003	Čerpadlo TEGu	11,0	400	17,0		3000	65	GTA2
4	4RT001AP004	Čerpadlo TEGu	11,0	400	17,0		3000	65	GTA2
5	SBHT001	Rozvaděč el. otpů	5,0	400				65	RM 31.1
6	PA01A	Balená jednotka regenerace TEGu	22,0	400				44	GTA1
7	PA01B	Balená jednotka regenerace TEGu	22,0	400				44	GTA2
8	4RT001CF001	Hmotnostní průtokoměr TEGu	0,011	230	0,05			66	RT1
9	4RT002CF001	Hmotnostní průtokoměr TEGu	0,011	230	0,05			66	RT1
8	C01A	Topný okruh 1	2,43	230	11,50			66	SBHT001
9	C01B	Topný okruh 2	2,43	230	11,50			66	SBHT001
10	E01A	Topný okruh 3	2,13	230	10,10			66	SBHT001
11	E01B	Topný okruh 4	1,93	230	9,20			66	SBHT001
12	E04A	Topný okruh 5	1,74	230	8,00			66	SBHT001
13	E04B	Topný okruh 6	1,73	230	8,30			66	SBHT001
14	4RT001BR005	Topný okruh 7	0,39	230	1,80			66	SBHT001
15	4RT002BR005	Topný okruh 8	0,29	230	3,10			66	SBHT001
16	4SP010CM001	Topný okruh 9	0,65	230	4,50			66	SBHT001