



POZ. Č.	MDŽ. (mm/Ks)	DN	PRODUKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	1	15	Náustovec k přivaručení ID, M20x1,5L, PN630	11523
2	1	15	Připojka tlakověrová nářadková A, M20x1,5/M20x1,5L, PN630	172484
3	1	50	PDDPĚRA KLIZNÁ L6	
4	1	50	PDDPĚRA KLIZNÁ L6	
5	1	50	PDDPĚRA KLIZNÁ L6	
6	1	50	PDDPĚRA KLIZNÁ L6	
7	6991 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x4,0	L245NE
8	3	50X50	T-kus DN50/50/50, PN16, Připojprozněný 60,3x4,0/60,3x4,0/60,3x4,0	Ukliděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
9	1	50X50	Filtr -y DN50 PN16	Ukliděná ocel - dle výrobce
10	3	50	Blouk, 90° DN50 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x4,0	Ukliděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
11	1	115	Hrdlo trubkové DN15 PN100	Ukliděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
12	8	50	Přívadba přivaruovací křoková DN50 PN16, s hrubou těsnicí lištou BI, Připojprozněný 60,3x4,0	Ukliděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
13	9	50	Spirálově vnutě těsnění s vnějším a vnitřním výtěžným kroužkem, DN50 PN16	Expand. grafit / AISI304 / CS
14	36	16	Šroub svorníkový M16x85mm	120506 / 120406 - pozink
15	2	50	Kohout kulový DN50 PN16	CS/SS - dle výrobce
16	1	50	Přívadba zesilovací DN50 PN16, s hrubou těsnicí lištou BI	Ukliděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)

**POZNÁMKY : 1. DOMĚŘKY VOLT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PŘEVRŽIT**

## 2. Příklad označování potrubnic

#### 4 – číslo zásobníku Stramberk

001 - číselné označení (číslu linky),

BR – potrubí

001 – pořadové číslo potrubní větve

	3	Strana
--	---	--------

	7	0
--	---	---

001BROOK

15 100 F

1-201-01

0  
0  
J  
-  
0  
+  
0  
+  
0  
+  
0  
+

55-PI-0161-210/1

100

06/03/11