

POZ. č.	MM2. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NAZEV	MATERIAL
1	2	25	Příruba křuková DNE5 (1") 600L.B, RF, SCH160	ASTM A105
2	4013 MM 1246 MM	50	Trubka ocelová DNE50 60,3x5,6 Trubka ocelová DNE5 33,7x4,5	L245NE L245NE
4	2	50x25	T-kus redukovaný DNE50/25/50, PN63, Přípojrozměr 60,3x5,6/33,7x4,5/60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
5	1 3	50 50	Zástepek otočný DNE50 PN63 Dblouk 90° DNE50 PN63, tvar 2D, Přípojovací rozměr 60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
7	1	25	Dblouk 90° DNE5 PN63, tvar 3I, Přípojovací rozměr 33,7x4,5	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
8	2	50	Příruba přivařovací křuková DNE50 PN63, s hladkou těsnicí ústou B2, Přípojrozměr 60,3x5,6	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
9	2	50	Spirálové vnitřní těsnění s vnějším a vnitřním výztuženým kroužkem, DNE50 PN63	Expand. grafit / AISI304 / CS
10	2	25	Spirálové vnitřní těsnění DNE5 (1") 600L.B, RF	AISI316I, Graphite, CS, centr./SS, inner
11	8 8	20 16	Šroub svorníkový M20x120mm Šroub svorníkový UNC M16 (5/8")x100mm	12050,6 / 12040,6 – pozink. ASTM A193M Gr.B7/ASTM A194M Gr.2H
13	1	50	Kohout kulový DNE50 PN63, s hladkou ústou – prepunch	CS/SS – dle výrobce
14	1	25	Pojistný ventil DNE5/25 (1"/1") 600L.B, RF	CS
15	1	50	PUMPĚRA KLIZNÁ L20	

POZNÁMKY : 1. DOMĚŘKY VOLT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PŘEVRĚTIT

2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001


4 – číslo zásobníku Štamberk

001 – číselné označení (číslo linky)

BR – potrubí

001 – pořadové číslo potrubní větve

**VYSVĚTLIVKY :**  
IZOLACE -----  
OTÁPĚNÍ -----  
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ■■■■■

4							imogy Gas Storage, s.r.o.	Akce STAVBA Č. 2191 – VMĚNA SUŠIČICH KOLON A REGENÉRATORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK		Počet stran	6	Strana	6
3						Název 4RT002BR007 TG–050–063–100–F				Číslo výkresu 0755–PI–0161–210/1			
2													
0	03/2017	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	Celof. H.	Pekný P.	Turaz J.								
1	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Celof. H.	Pekný P.	Turaz J.								
REV	Datum	Popis	DWM	CHKD	P-E	ARCHIV							