



POZ. č.	MMŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NAZEV	MATERIAL
1	178 MM	25	Trubka ocelová DN25 33,7x4,5	LE45NE
2	2	25	Příruba přivařovací křuková DN25 PN63, s hladkou těsnicí lištou B2, Připojrozměr 33,7x4,5	Ukulištěná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
3	3	25	Spíndlové vlnuté těsnění s vnějším a vnitřním vyztuženým kroužkem, DN25 PN63	Expond. grafit / AISI304 / CS
4	12	16	Šroub svorníkový M16x100mm	120506 / 120406 – pozink
5	1	25	Kohout kulový DN25 PN63, s hladkou lištou	CS/SS – dle výrobce
6	1	25	Vertil uzavírací DN25 PN63, s hladkou lištou	Uhlíková ocel – dle výrobce

--	--	--	--

POZNÁMKY : 1. DOMĚRY VOLIT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PROVĚŘIT

2. Příklad označování potrubních větvi: 4SP001BR001

Význam jednotlivých položek:

- 4 – číslo zásobníku štrambek
- SP – potrubí sušení / RT – potrubí regenerace
- 001 – těsněné označení (číslo linky)
- BR – potrubí
- 001 – pokračové číslo potrubní větve

VYSVĚTLIVKY :
IZOLACE -----
OTÁPĚNÍ -----
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - - - - -

4							
3							
2							
1	03/2017	ZAPRACOVANI PŘIPOMINEK	Celov. H.	Pěkný P.	Turaz J.		
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Celov. H.	Pěkný P.	Turaz J.		
REV	Datum	Popis	DWN	CHKD	P.E	ARCHIV	

Akce	STAVBA Č. 2191 – VYMĚNA SUŠIČICH KOLON A REGENERATORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK
Dodavatel	

Počet stran	1	Strana	1
Název	4RT010BR006		
Číslo výkresu	0755-PI-0161-210/1		