

POZ. č.	MNOŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	17663 MM	40	Trubka ocelová DN40 48,3x4,0	L245NE
2	1	80X40	Redukce koncentrická DN80/40, PN16, Připoj.rozměry 88,9x4,0-48,3x4,0	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
3	2	40	Oblouk 90° DN40 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 48,3x4,0	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
4	1	40	Příruba, přivařovací krčková DN40 PN16, s hrubou těsnící ústíou B1, Připoj.rozměr 48,3x4,0	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
5	1	40	Spirátové vnutí těsnění s vnějším a vnitřním výtlačným kroužkem, DN40 PN16	Expand. grafit / AISI304 / CS
6	4	16	Šroub svorníkový M16x85mm	I20506 / 120406 - pozink

**POZNÁMKY : 1. DOMĚRY VOLIT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PROVEŘIT**

2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001

**Význam jednotlivých položek:**

4 – číslo zásobníku Štamberk


001 - číselné označení (číslo linky)

BR – potrubí

001 – pořadové číslo potrubní větve

VYŠETŘENÍ :

IZOLACE	-----
OTÁPĚNÍ	-----
STAVAJÍCÍ POTRUBÍ	-----

4						inogy Gas Storage, s.r.o.	Akce STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠÍCÍCH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK		Počet stran	1	Strana	1		
3									Název	4RT002BR057				
2									NG-040-016-020-N					
1	03/2017	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOJNÉK	Číslo H.	Přijímá P.	Tiskárna J.				Číslo výkresu					
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVAZDĚNÍ STAVBY	Číslo H.	Přijímá P.	Tiskárna J.				0755-PI-0161-210/1					
REV	Datum	Popis	DWN	CHKD	P.E				ARCHIV					