



POZ. č.	MMŮŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	10380 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x5,6	L245Nf
2	1	50X50	T-kus DN50/50/50, PN63, Přípojrozměry 60,3x5,6/60,3x5,6/60,3x5,6	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
3	1	50X25	T-kus redukovaný DN50/25/50, PN63, Přípojrozměry 60,3x5,6/33,7x4,5/60,3x5,6	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
4	3	50	Obloek 90° DN50 PN63, Tvar 3D, Přípojovací rozměr 60,3x5,6	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
5	1	50	Záslepka otočná DN50 PN63	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
6	1	50	Přírubka přivařovací křehková DN50 PN63, s hladkou těsnicí lištou B2, Přípojrozměr 60,3x5,6	Ukláděná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
7	3	50	Sphérické vlnuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN63	Expand. grafit / AISI304 / CS
8	4	20	Šroub svorníkový M20 x 140mm	120506 / 120406 – pozink
9	4	20	Šroub svorníkový M20x120mm	120506 / 120406 – pozink
10	1	50	Kohout kulový DN50 PN63, s hladkou lištou	CS/SS – dle výrobce
11	1	50	PDPĚRA KLIZNÁ L20	
12	1	50	PDPĚRA KLIZNÁ L20	
13	1	50	PDPĚRA KLIZNÁ L20	
14	1	50	PDPĚRA KLIZNÁ L20	

POZNÁMKY : 1. DOMĚŘKY VOLT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PŘEVRŽIT!

2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001

4 – číslo zásobníku Štamberk

001 – číselné označení (číslo linky)

BR – potrubí

001 – pořadové číslo potrubní větve

VYŠVĚTLIVKY :

IZOLACE	-----
OTÁPĚNÍ	-----
STAVAJÍCÍ	-----
POTRUBÍ	-----

4							<div>inogy</div> <div>Gas Storage, s.r.o.</div>	Akce	STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠÍČICH KOLON A REGENÉRATORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK	<div><div></div><div>INTECHA</div></div>	Počet stran	2	Strana	1	
3						Název					4RT010BR005	TG-050-063-100-F/N			
2						Dodavatel									
1	03./2017	ZPRACOVÁNÍ PŘIPOMINEK	Celár H.	Pěkný P.	Turcz J.										
0	01./2017	OKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Celár H.	Pěkný P.	Turcz J.										
REV	Datum	Popis	DMN	CHKD	P.E	ARCHIV									
							Číslo výkresu	0755-PI-0161-210/1							