



1113/1

PŘÍPRAVA NA KAMERU
kamera umístěna na sloupu v rohu hřbitova

CYKY –J 4x16 + CYKY –O 3x2,5
Uloženo v chráničce KF 09090 v zemi
Na dno výkopu bude položena páska
FeZn 30x4mm a spojena se zemnicí
soustavou objektu

CYKY –J 3x1,5 v KF 09040 v zemi

PŘÍPRAVA NA KAMERU
kamera umístěna na fasádě domku na hřbitově

1132

ČERPACÍ ŠACHTA

KF 09090 v zemi

PŘÍPRAVA NA KAMERU
kamera umístěna na fasádě kůlen

1118/2

1118/3

Kabely budou uloženy v zemi v trubce chráničkách se zákrytem výstražnou folií. Minimální hloubka uložení kabelů je 1m pod konečným povrchem vozovky, 70 cm pod volným terénem. Při ukládání vedení do země budou z výkopu odstraněny ostré kameny nebo bude v dílčích úsecích zřízeno kabelové lože z písku či přesáté zeminy. Páska FeZn bude položena min. 10cm pod kabel. Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52. Při křižování a souběhu podzemních sítí je nutné dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 73 6005, případně provést dodatečnou ochranu.

POZOR !
Zakreslení sítí je orientační. Zakresleny jsou sítě jejichž poloha je známa nebo je znám návrh polohy. Výskyt a polohu sítí je nutné zjistit a nechat vytyčit správcem, nebo zajistit doklad o jejich neexistenci.
Tato podmínka musí být splněna investorem před započítáním zemních prací.

Napěťová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-C-S
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2
Doplňková ochrana : proudové chrániče a doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2 a 33 21 30 ed.2.

Investor :	Město Holice Holubova 1, 53401 Holice	Jiří Adamec Projektování, poradenství a zprostředkování služeb v oboru umělého osvětlení, elektrotechnických zařízení NN a hromosvodů včetně prostor s nebezpečím výbuchu 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 508 Tel.: 736 690 402 , IČO 698 42 728	
Vypracoval :	Jiří Adamec		
Místo :	Holice		
Akce :	Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hřbitově)	Datum :	25.10.2016
		Měřítko :	1 : 250
		Stupeň :	DSP
		Číslo přílohy :	Číslo paré :
		D 1.4d.2	
Část :	D 1.4d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Obsah :	Venkovní rozvody NN		