


Tabulka místností			
Číslo	Účel	Plocha	Tep.ztráta
1.01	Chodba	12,15m ²	N
1.02	Sklad	17,62m ²	1860 W
1.03	Kuchyň + šatna	5,29m ²	645 W
1.04	Místnost pro faráře	4,43m ²	585 W
1.05	WC	3,03m ²	320 W
1.06	WC	2,55m ²	0 W
1.07	Místnost pro hrobníka	20,30m ²	2465 W
1.08	Technická místnost	1,98m ²	N
1.09	Kůlna	22,43m ²	N

PROVEDEN VÝPOČET DLE ČSN EN 12831
MÍSTNOSTI OZNAČENÉ "N" JSOU NEVYTAPĚNÉ



te=-13°C

LEGENDA:

ZDROJ TEPLA – elektrické přímotopné radiátory

POZNÁMKA: – potřeba tepla – propočít dle ČSN EN 12831
– osazení a napojení řeší projekt elektro

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vyracoval : Ing. Josef Sedláč	
Akce : Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hrbitově)		PROJEKČNÍ KANCELAŘ PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o. nám.1.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. Tel.: 466923008, 731528133	
Výkres : Půdorys 1.N.P.		Měřítko : 1:75	
Stupeň : PD pro provádění stavby (výběr dodavatele)		Číslo zakázky : .	
Investor : Město Holice		Datum : 09/2016	
Holubova 1, 53401 Holice?		Číslo výkresu : T1	