



RD- Oceloplechový zapuštěný rozvaděč, provedení IP 21/20, In 63A, Ik 10kA, 600x600 mm

RE - Stávající elektroměrový rozvaděč v pilířku

Napěťová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-C-S
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana : proudové chrániče a doplňující ochranné pospojování
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2 a 33 21 30 ed.2.

Investor : Město Holice Holubova 1, 53401 Holice		Jiří Adamec Projektování, poradenství a zprostředkování služeb v oboru umělého osvětlení, elektrotechnických zařízení NN a hromosvodů včetně prostor s nebezpečným výbuchu	
Vyracoval : Jiří Adamec		517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 508 Tel.: 736 690 402, IČO 698 42 728	
Místo : Holic		Datum : 25.10.2016	
Akce : Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holic (domek na hřbitově)		Měřitko : -	
Část : D 1.4d - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky		Stupeň : DSP	
Obsah : Schéma napájení a rozvaděč RH		Číslo patř : D 1.4d.3	