



| Tabulka místností | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|
| Číslo | Účel | Plocha | Osvětlenost Em | Tep.ztráta | Příkon el.topidla |
| 1.01 | Chodba | 12,15m2 | 100 lx | -- | -- |
| 1.02 | Sklad | 17,62m2 | 100 lx | 1860 W | 2000 W |
| 1.03 | Kuchyň + šatna | 5,29m2 | 200 lx | 645 W | 750 W |
| 1.04 | Místnost pro faráře | 4,43m2 | 200 lx | 585 W | 750 W |
| 1.05 | WC | 3,03m2 | 200 lx | 320 W | 500 W |
| 1.06 | WC | 2,55m2 | 200 lx | -- | -- |
| 1.07 | Místnost pro hrobníka | 20,30m2 | 300 lx | 2465 W | 3000 W |
| 1.08 | Technická místnost | 1,98m2 | 100 lx | -- | -- |
| 1.09 | Kůlna | 22,43m2 | 100 lx | -- | -- |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vnitřní instalace bude provedena pod omítkou, v podlahách, případně v dutinách stavebních konstrukcí. Všeobecné zásuvky budou osazeny 0,3m nad podlahou. Zásuvky ve společných rámečcích se spínači budou osazeny 1,1m nad podlahou. Spínače budou osazeny 1,1 m od podlahy. Polohy jednotlivých vývodů instalačních vedení pro připojení zabudovaných spotřebičů a zařizovacích předmětů budou upřesněny dle konečných dispozic kuchyně a ostatního interiéru. Provedení instalace dle ČSN 33 21 30 ed.3. Přístroje osazované do hořlavých podkladů a na ně musí odpovídat požadavkům ČSN 33 23 12 a 33 2000-4-482.

Napětová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-C-S
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2
Doplňková ochrana : proudové chrániče a doplňující ochranné pospojování
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2 a 33 21 30 ed.2.

| | | | |
|--------------|---|--|--------------|
| Investor : | Město Holice Holubova 1, 53401 Holice | Jiří Adamec Projektování, poradenství a zprostředkování služeb v oboru umělého osvětlení, elektrotechnických zařízení NN a hromosvodů včetně prostor s nebezpečím výbuchu 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 508 Tel.: 736 690 402 , IČO 698 42 728 | |
| Vypracoval : | Jiří Adamec | | |
| Místo : | Holice | | |
| Akce : | Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hřbitově) | | |
| Část : | D 1.4d - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky | D 1.4d.4 | |
| Obsah : | Elektroinstalace 1.N.P. | | |
| | | Datum : | 2.12.2016 |
| | | Měřítko : | 1 : 50 |
| | | Stupeň : | DSP |
| | | Číslo přílohy : | Číslo paré : |