POLOŽKA	0,24 PŘEDMĚT	POČET KS	PRŮŘEZ	ROZMĚRY V mm ŠÍŘKA	TLOUŠŤKA	DÉLKA JEDNOTLIVĚ	DÉLKA CELKEM V m	HMOTNOST 1 m/kg	HMOTNOST CELKEM V kg	NÁTĚR - OBVOD mb	NÁTĚROVÁ PLOCHA CDELEKM V m^2
	ZÁBRADLÍ NA VTOKU										
	MADLO	1	□	100/60/5		8051	8,051	11,269	90,73	0,32	2,57
	SLOUPEK	5	□	80/60/5		1000	5,00	9,699	48,49	0,28	1,40
	PATNÍ PLECH	5	PL	240/20		240	1,20	37,68	45,22	0,52	0,62
	VODOROVNÁ PŘÍČLE	2	PL	40/10		8051	16,102	3,14	50,56	0,10	1,61
	SVISLÁ PŘÍČLE	61	PL	30/10		780	47,58	2,36	112,28	0,08	3,81
	celkem zábradlí na vtoku							347,28 kg			10,01 m^2
	ZÁBRADLÍ NA VÝTOKU										
	MADLO	1	□	100/60/5		7866	7,866	11,269	88,64	0,32	2,52
	SLOUPEK	6	□	80/60/5		1000	6,00	9,699	58,19	0,28	1,68
	PATNÍ PLECH	6	PL	240/20		240	1,44	37,68	54,26	0,52	0,75
	VODOROVNÁ PŘÍČLE	2	PL	40/10		7866	15,73	3,14	49,39	0,10	1,57
	SVISLÁ PŘÍČLE	60	PL	30/10		780	46,80	2,36	110,45	0,08	3,74
	celkem zábradlí na výtoku							360,93 kg			10,26 m^2

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090
OCEL S235JO (11 375)
ELEKTRODY E 44.83

Systém protikorozní ochrany zábradlí

PKO OCELOVÝCH ČÁSTÍ ZÁBRADLÍ JE NAVRŽEN PRO KOROZNÍ ZATÍŽENÍ C3

-PŘÍPRAVA POVRCHU OTRÝSKÁNM NA STUPEŇ Sa 2,5(ČSN ISO 8501-1)

-žárově stříkaný kovový povlak ZnAl15 100 um

-nátěrovýc systém předloží dodavatel 160 um

CELKOVÁ TLOUŠŤKA PKO ZÁBRADLÍ 260 um

Zodp. projektant: Ing. Jiří Vítek	Vypracoval: Ing. Jiří Vítek	Kreslil: Ing. Jiří Vítek
MěÚ: Holice	KrÚ: Pardubický	
Objednatel: MĚSTO HOLICE, Holubova č.1, 534 14 Holice		
Akce: PD OPRAVY MOSTU M15		
Objekt: MĚSTO HOLICE		
Příloha: VÝKAZ MATERIÁLU PRO ZÁBRADLÍ		

ING. JIŘÍ VÍTEK
STAVEBNÍ PROJEKCE
OLOMOUC, Hněvotínská 50

Formát:	2 x A4
Datum:	IV.2017
Číslo zakázky:	3032017
Měřítko:	1 : 20
Stupeň dokumentace: DPS	Výtisk číslo:
Příloha číslo: 09B	