


VNĚJŠÍ VLIVY 		AD3, VODNÍ TŘÍŠŤ	
ROZVODNÁ SÍŤ		3 N PE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-S	
OCHRANA PŘED	ZÁKLADNÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED. 2	
NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZVYŠENÁ		
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65			

**POZNÁMKA:**

- Předmětem tohoto projektu je návrh osvětlení vstupní brány pivovaru, Hradní ulice. Z minulých realizací je připravený přívodní kabel z rozváděče rvo3. Jeho ukončení s rezervou délky je zaměřeno ve výkresech 603 a 607. Pro osvětlení jsou navržena dvě zemní svítidla umístěná v ose, před oběma sloupy. Nebudou-li svítidla jako průchozí, musí se určit místo, kde bude umístěna odbočná krabice. Technické požadavky na svítidlo jsou zde uvedeny. Budou-li svítidla ve třídě izolace 1, bude třeba je připojit na uzemňovací soustavu. Před realizací, usazování zemních svítidel, se musí provést nasvětlovací zkouška za přítomnosti pracovníků investora, památkové péče a zpracovatele projektu elektro. Až po odsouhlasení předvedeného nasvětlení se mohou zemní svítidla usadit.
- V rozváděči rvo3 se usadí a zapojí ve výkresu uvedený jistič pro jistění těchto zemních svítidel.

Z2 – 02/2019	DOKONČENÍ IS Z PŮVODNÍCH PROJEKTŮ – OSAZENÍ JEJICH PRVKŮ DO DLAŽBY /KOMORY MES, ZASUVKOVÉ BODY, TVŮOVÉ VÝVODY ZEMNÍCH, USAZENÍ ZEMNÍCH SVITIDEL.	
Z1 – 05/2018	ZMĚNA VEDENÍ IS DLE VÝSLEDKŮ ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU	
ČÍSLO ZMĚNY/DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS

PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	Ing. Vlastimil Jiřík Projektování elektrických zařízení IČ: 101 11 603 Na Hradi 332/142, 671 81 Znojmo TEL: 603 886 940 E-MAIL: vlastimil.jirik@seznam.cz	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO	ZNOJMO		
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO				
AKCE	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V AREÁLU PIVOVARU ZNOJMO			STUPEŇ	DPS
ZMĚNA Č. 2	DOKONČENÍ V DLAŽBĚ OSAZENÝMI DÍLY			ZK. Č.	V287
				DATUM	02/2019
OBSAH	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SO 321			MĚŘ. 1:500	Č. VÝKRESU 603 - Z2