



POZNÁMKA::
VÝKRES SLOUŽÍ PRO DODAVATELE ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ.
TYP ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍŇÍ A ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ, PODLE SVÝCH POŽADAVKŮ,
NA ZAJIŠTĚNÍ DEKLAROVANÉHO ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ A ZARUČENÉHO KRYTÍ IP58, JAKO CELÉHO VÝROBKU.
SOUČÁSTÍ VÝROBKU MUSÍ BÝT REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO.

VNĚJŠÍ VLIVY		LIMITUJÍCÍ – AD4	
ROZVODNÁ SÍŤ		3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S	
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM		ZAKLADNÍ ZVÝŠENÁ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED. 2
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65			

Z2 – 02/2019	DOKONČENÍ IS Z PŮVODNÍCH PROJEKTŮ – OSAZENÍ JEJICH PRVKŮ DO DLAŽBY /KOMORY MES, ZÁSUVKOVÉ BODY, TVŮOVÉ VÝVODY ZEMNÍČŮ, USAZENÍ ZEMNÍCH SVÍTEL/.	
Z1 – 05/2018	ZMĚNA VEDENÍ IS DLE VÝSLEDKŮ ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU	
ČÍSLO ZMĚNY/DATUM	POPS ZMĚNY	PODPIS

ZS

PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	Ing. Vlastimil Jiřík Projektování elektrických zařízení IČ: 101 11 603 Na Hrázi 392/142, 671 81 Znojmo TEL.: 603 886 940 E-MAIL: vlastimil.jirik@seznam.cz	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO	ZNOJMO		
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO				
AKCE	ZMĚNA Č. 2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V AREÁLU PIVOVARU ZNOJMO DOKONČENÍ V DLAŽBĚ OSAZENÝMI DÍLY	STUPEŇ		DPS	
		ZK. Č.		V287	
		DATUM		02/2019	
		MĚŘ.		Č. VÝKRESU	
OBSAH	ZÁSUVKOVÝ BOD, VNITŘNÍ ZAPOJENÍ, SO 323			1:500	609 - Z2