

POZNÁMKA : VEŠKERÉ DIMENZE ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UPRAVENY DLE VYBRANÝCH TYPŮ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

OSTATNÍ POPIS VIZ. VÝKR.Č. UT2

LEGENDA:

POTRUBÍ : POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ – REGULOVANÁ VODA – NÁBĚH

VRATNÁ

KOTLOVÝ (TOPNÝ) OKRUH – NEREULOVANÁ VODA

MATERIÁL – V TECH. MÍSTNOSTI – OCELOVÉ TRUBKY ČSN 425710 (ALT. MĚĎ SUPERSAN)

OSTATNÍ: — ~ — ~ — POJISTNÉ POTRUBÍ

. . . . . VAZBY M+R

—— · · · —— · · · —— ODKOUŘENÍ KOTLŮ

TEPELNÁ IZOLACE NA VŠECHNY ROZVODY VEDENÉ V TECH. MÍSTNOSTI
TLOUŠŤKY IZOLACE: dle požadavků vyhlášky č. 193/2007
DN40 A DN50 TL. 40 mm
HYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ – TL.80 mm

DIMENZE :

DN	– ocel	– měď
10	– 3/8"	– 12x1
15	– 1/2"	– 15x1
20	– 3/4"	– 18x1
25	– 1"	– 22x1
32	– 5/4"	– 28x1
40	– 6/4"	– 35x1,5

Projektant : Ing. Karel Vrbický	Vypracoval : ing. Josef Sedlák	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Projekce Vrbický s.r.o. Nám. T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. Tel.: 466923008, 731528133	
Akce : Rekonstrukce č.p. 59, Hradecká ul., Holice			
Výkres : **ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ** **Půdorys 1.N.P. – technická místnost**			
Stupeň :		Měřítko : 1:50	Číslo zakázky : .
Investor : Město Holice Holubova 1, 53401 Holice, IČ: 00273571		Datum : 11/2016	
		Číslo výkresu : **UT3**	