



LEGENDA:

- ① NTL přívod plynu z ochranné skříně
 - ② Technická místnost – osazení zdroje tepla
 - ③ Odkouření kotlů – sada pro kaskádu 2 kotlů do komína Ø 80–125
 - ④ Stávající komín pro odvod spalin – nová vložka dle vybraného typu kotlů
 - ⑤ Prívod vzduchu do technické místnosti – neuzavíratelný otvor při podlaže 0,07 m2
- POZN.: pouze pro kotle v provedení "C" nejsou kladeny požadavky na objem prostoru, větrání ani na přívod vzduchu

KK – kulový kohout uzavírací
P – manometr 0–6 kPa

POZNÁMKA : VEŠKERÉ DIMENZE ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UPRÁVENY
DLE VYBRANÝCH TYPŮ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vpracoval : Ing. Josef Sedlák	
Akce : Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice VNITŘNÍ PLYNOVOD Technická místnost			
Výkres : Technická místnost			
Stupeň :	Měřítko : 1:50	Číslo zakázky : .	
Investor : Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ: 00273571	Datum : 11/2016 Číslo výkresu : P2		