

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 1.NP		
Byt č.1		
Číslo	Název	Plocha
101.1	Zádveří	4,48m2
101.2	Koupelna	3,90m2
101.3	Obývací pokoj + KK	19,94m2
Byt č.2		
102.1	Zádveří	2,29m2
102.2	Kuchyně	23,51m2
102.3	WC	1,62m2
102.4	Koupelna	4,98m2
102.5	Pokoj	17,37m2
Byt č.3		
103.1	Zádveří	3,38m2
103.2	Koupelna	4,50m2
103.3	Kuchyně	19,07m2
103.4	Pokoj	12,36m2
Byt č.4		
104.1	Zádveří	4,35m2
104.2	Koupelna	4,40m2
104.3	Obývací pokoj + KK	16,51m2
Společné prostory		
105	Terasa	13,78m2
106	Sušárna	8,28m2
107	Technická místnost	19,87m2
108	Zádveří + schodiště	13,93m2
109	Úklidová místnost	2,80m2
110	Chodba	12,18m2
111	Kolárna + kočárkárna	13,05m2
112	Prostor pro popelnice	3,50m2

LEGENDA:

- 1
- 2
- NAVRŽENÁ NOVÁ PŘÍPOJKA STL PRO OBJEKT
- NOVÁ OCHRANNÁ SKŘÍŇKA (700x700x350 MM)
 - ZDĚNÝ PILÍŘEK V OPLOCENÍ (PAR.600 MM)
 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO OBJEKT (OZN. DLE ČSN 018012)
 - REGULÁTOR PLYNU STL/NTL (0,3MPa→>2kPa)
 - PLYNOMĚR – G4 (ROZTEČ 250 mm – DOD. RWE)


POZNÁMKA : PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍM PODZEMNÍM VEDENÍM
NUTNO DODRŽET ČSN 736005

POSOUZENÍ DLE TPG 704 01

- OSAZENÝ PLYN. KOTEL – 2 x 3,68 m3/h ZP
- TECHNICKÁ MÍSTNOST – OBJEM MÍSTNOSTI – 55.6 m3 – NEVYHOVÍ
- => OSAZENÍ NEUZÁVĚRTELNÉ VĚTRACÍ MRÍŽKY PŘI PODLAŽE (300 x 300 mm)

POZN.: pouze pro kotle v provedení B23, na kotle v porovedení "C" nejsou kladeny požadavky na objem prostoru, větrání ani na přívod vzduchu

Půdorys

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vyracoval : ing. Josef Sedlák		<div></div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.</div> <div>Nám.T.G.Masaryka 24 534 01 Holice v Č.</div> <div>Tel.: 466923008, 731528133</div> <div>E-mail: karel.vrbicky@tiscali.cz</div>
Akce : Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice		VNITŘNÍ PLYNOVOD		
Výkres : Půdorys plynovodu				
Stupeň :		Měřítko : 1:50	Číslo zakázky : .	
Investor : Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Datum : 11/2016		Číslo výkresu : P1