



OSAZENÍ OCHRANĚ SKŘÍNĚ

VYBAVENÍ SKŘÍNĚ HUP :

osadit "H" rám pro nový plymomeř
plymomeř G-4
propojovací flexi hadice 5/4"
výstupní fleši hadice s 1"
přechodka — 1"
uzavírací kohout 1"


OZNAČENÍ
DVÍŘEK :

(ČSN 01 8012)



LEGENDA:

- 1 NAVRŽENÁ NOVÁ PŘÍPOJKA STL PRO OBJEKT
- 2 NOVÁ OCHRANNÁ SKŘÍŇKA (700x700x350 MM)
 - ZDĚNÝ PILÍŘEK V OPLOCENÍ (PAR. 600 MM)
 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO OBJEKT (OZN. DLE ČSN 018012)
 - REGULÁTOR PLYNU STL/NTL (0,3MPa → 2kPa)
 - PLYNOMĚR – G4 (ROZTEČ 250 mm – DOD. RWE)

Projektant : Ing. Karel Vrbický	Vypracoval : Ing. Josef Sedlák
Akce : Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice	
VNITŘNÍ PLYNOVOD Detaily osazení ochr. skříně	
Výkres :	
Stupeň :	
Investor :	
Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ: 00273571	
<div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: center;"> PROJEKCE VRBICKÝ S.R.O. Nem. T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. Tel.: 466923008, 731528133 E-mail: karel.vrbicky@tiscali.cz </div>	
Měřítko : --	Číslo zakázky : .
Datum : 11/2016	
Číslo výkresu :	P4