



- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 21 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 28 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 34 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 36 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 40 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 49 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 51 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 55 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 73 W, 3000°K

POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/ITN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ
- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZAK. 458/2001
STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ	
	ING. M. KREJČÍ	ING. M. KREJČÍ	ING. J. VÍTEK	PROJEKCE ELEKTRO	
				TETČICKÁ 473/57	
				STŘELICE 664 47	
INVESTOR:	MĚSTO UHERSKÝ BROD			DATUM	LEDEN 2019
NÁZEV AKCE:	LOKALITA ÚJEZDEC			FORMÁT	8 A4
	VÝMĚNA SVÍTIDEL 2019			STUPEŇ	DUR
				MĚŘITKO	1:1000
				Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE Č.1			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
					D01