

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
IČ: 00291463



5/O/2019010

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 2.5.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název veřejné zakázky: **Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2019-008450
Předmět veřejné zakázky: ☐ stavební práce ☒ **dodávky** ☐ služby
Druh zadávacího řízení: nadlimitní otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>
Elektronický nástroj: <https://josephine.proebiz.com>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, proč se změnila sh za plošinu pouze u dvou objektů?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje vysvětlení spočívající v úpravě rozpočtu:

byla provedena změna:

- v listu 1901301 170606 Pol pro lokalitu Vlčnovská, Díl:M21 Elektromontáže, P.č. 9, Číslo položky 180456000900R
- v listu 1901302 170525 Pol pro lokalitu Havříce, Díl:M21 Elektromontáže, P.č. 11, Číslo položky 180456000900R
- v listu 1901303 170606 Pol pro lokalitu Těšov, Díl:M21 Elektromontáže, P.č. 10, Číslo položky 180456000900R
- v listu 1901304 170606 Pol pro lokalitu Újezdec, Díl:M21 Elektromontáže, P.č. 13, Číslo položky 180456000900R.

V listech jsou změněné položky zvýrazněny červeně.

Zadavatel dále vkládá nové položky do výkazu výměr, které jsou nutné pro realizaci díla:

- v listu 1901304 170606 Pol pro lokalitu Újezdec, Díl:M21 Elektromontáže, P.č. 1, Číslo položky 210040501R00 Venkovní vedení nn vodič pro vedení NN, průřez do 70 mm²

- v listu 1901304 170606 Pol pro lokalitu Újezdec, Díl:M210 Materiál, P.č. 24, Číslo položky 34113829T Kabelový silový s Al jádrem 1-AES 2x16

- v listu 1901304 170606 Pol pro lokalitu Újezdec, Díl:M210 Materiál, P.č. 25, Číslo položky 34113810R vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 5,00 mm; jmen.průřez jádra 16,00 mm²; vnější průměr 17,9 mm; izolace PE; tl.izolace 1,2 mm

- v listu 1901304 170606 Pol pro lokalitu Újezdec, Díl:M210 Materiál, P.č. 26, Číslo položky 34113811R vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 6,00 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm²; vnější průměr 21,2 mm; izolace PE; tl.izolace 1,4 mm

V listech jsou změněné položky zvýrazněny červeně.

Zadavatel dále upravuje ve výkazu výměr překlep:

- v listu 1901302 170525 Pol pro lokalitu Havříce, Díl:M20 Materiál, P.č. 20, Číslo položky 34113811R vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 6,00 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm²; vnější průměr **21,2** mm; izolace PE; tl.izolace 1,4 mm

- v listu 1901303 170606 Pol pro lokalitu Těšov, Díl:M20 Materiál, P.č. 20, Číslo položky 34113811R vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 6,00 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm²; vnější průměr **21,2** mm; izolace PE; tl.izolace 1,4 mm

V listech jsou změněné položky zvýrazněny červeně.

V souvislosti se změnami ve výkazech výměr zadavatel upravuje výši předpokládané hodnoty na 8.200.000,- Kč bez DPH.

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 2.5.2019 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 13.5.2019 do 10:00 hodin.

Oprava Oznámení o zahájení zadávacího řízení byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 2.5.2019 a uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace _změna č. 4 ze dne 2.5.2019 a jsou pro dodavatele závazné.

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr s názvem „Příloha č. 5 - Zadávací VV - Soupis_prací_R4“, který je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele a zároveň v elektronickém nástroji dne 2.5.2019.

Příloha:

Textová část Zadávací dokumentace _změna č. 4 ze dne 2.5.2019

Příloha č. 5 - Zadávací VV - Soupis_prací_R4

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností