



Rozvody v půdním prostoru

Rsp-WL3-S0 /3xosv.těleso E5/

Rsp-WL4-Z0230V /1xzásuvka/

b.j.č.12/24/

bytové jednotky č.1-14 /levý vchod/  
bytové jednotky č.15-28 /pravý vchod/

Legenda svítidel:

E1 - LED svítidlo 28W/3000K, s nouz.modulem 1h

E2 - LED svítidlo 15W/3000K

E3 - LED svítidlo 18W/3000K, s HF čidlem

E4 - zářivkové svítidlo 2x58W,IP54,840

E5 - LED svítidlo 15W/3000K, IP54

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/číslo	
R. Fureček	R. Fureček	R. Fureček	
Kraj:	Pardubický	Město:	Holice
Investor:	Město Holice	Měřítko	1:75
Adresa:	Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Holubova 561, Holice	Zadávací číslo	PK174
		Formát	
		Stupeň	DPS
		Datum	02.2017
		Číslo výkresu	
			EL7