

Tabulka - stanovení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3

STAVBA: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V KULTURNÍM DOMU HOLUBOVA 768 HOLICE
INVESTOR:MĚSTO HOLICE HOLUBOVA 1 HOLICE

Příloha: č.1

Název místnosti (prostoru)	m.č.	Vnější činitel "A"																Využití "B"					Konst. budov C		prostor	Poznámka	
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	BE	CA	CB		
PŘÍPRAVNA	104		5	1	4*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		1	1	ZNB	
KUCHYŇ	102		5	1	4*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		1	1	ZNB	

Určení prostorů: N -normální prostor. NB - nebezpečný prostor. ZNB - zvlášť nebezpečný prostor

* AD4 DO VÝŠKY 0,3m NAD AD1 KE STROPU

PODPIS PŘEDSEDY KOMISE :