


R2 - dozbrojení

3PEN/N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C - S

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ

ÚPRAVA KRYCÍHO PLECHU(VYŘÍZNUTÍ) DOPLNĚNÍ DIN
LIŠTY, VYDRÁTOVÁNÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE
PROVEDENA DLE ČSN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD
ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY. ZÁSUVKOVÉ A
SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY DOPLŇKOVOU
OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ S
REZIDUÁLNÍM PROUDEM 0,03A.




R4 - dozbrojení

3PEN/N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C - S

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ

ÚPRAVA KRYCÍHO PLECHU(VYŘÍZNUTÍ) DOPLNĚNÍ DIN
LIŠTY, VYDRÁTOVÁNÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE
PROVEDENA DLE ČSN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD
ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY. ZÁSUVKOVÉ A
SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY DOPLŇKOVOU
OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ S
REZIDUÁLNÍM PROUDEM 0,03A.



DRAWING PROJEKTY & STATIKA	drawing project, s.r.o. Štítarská 114, 280 02 Kolín II +420 721 672 016, lipovcan@drawing.cz www.drawing.cz	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan	
		odpovědný projektant: Jaroslav Šebek	
stavebník: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice		navrhl, vypracoval: Jaroslav Šebek	
místo stavby: k. ú. Holice v Čechách , p.č. 366/1		číslo zakázky: D0008-0050-1609	
akce: ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce		stupeň: DSP+DPS	
		datum: 11 / 2016	
		formát: 1xA4	
		měřítko: ---	
objekt: SO01 - škola		č. paré:	
část: D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace			
název přílohy: Dozbrojení stávajících rozváděčů R2(4)		č. přílohy: D.1.4.2 07	