

stavebník:	Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice	navrhl, vypracoval:	Jaroslav Šebek
místo stavby:	k. ú. Holice v Čechách , p.č. 366/1	číslo zakázky:	D0008-0050-1609
akce:	<b>ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce</b>	stupeň:	DSP+DPS
		datum:	11 / 2016
		formát:	2xA4
		měřítko:	---
objekt:	SO01 - škola	č. paré:	
část:	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace		
název přílohy:	Technická specifikace	č. přílohy:	D.1.4.2 <b>02</b>

# Technická specifikace

Elektroinstalace			
Číslo pol:	Název položky:	m.j.	množství
	<b>Kabely pod omítkou CYKY(Lo)</b>		
1	Kabel CYKY J 3x2,5mm2	m	60,0
2	Kabel CYKY J 3x1,5mm2	m	240,0
3	Kabel CYKY O 3x1,5mm2	m	30,0
4	Kabel CYKY J 5x1,5mm2	m	20,0
5	Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2	m	20,0
	<b>Rozváděče</b>		
6	Dozbrojení stávajících rozváděčů R2(4)(viz.příloha 07)	ks	2,0
	<b>Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta</b>		
7	Zásuvka jednonásobná IP20, do vícenasobných rámečků komplet 230V/16A(zapuštěná montáž). vč.rámečků	ks	1,0
8	Spínač jednopólový řaz.1, komplet 230V/10A, IP20	ks	5,0
9	Snímač spínače automatického (180°, 5-1000lx, 2s-32min)	ks	8,0
10	Přístrojová krabice univerzální	ks	20,0
11	Sada pro nouzovou signalizaci	ks	1,0
	<b>Svítlidla - výpočet intenzity osvětlení byl proveden na LED svítidla Vyrtych, MODUS</b>		
12	Interiérové přisazené LED svítidlo 8400lm/46W(UV difuzní plastový kryt)	ks	2,0
13	Interiérové přisazené LED svítidlo 5950lm/46W(UV difuzní plastový kryt)	ks	21,0
14	Interiérové přisazené LED svítidlo 3500lm/27W(UV difuzní plastový kryt)	ks	2,0
15	Kruhové svítidlo LED přisazené 3500lm/27W (opálový PMMA kryt)	ks	2,0
	<b>Ostatní náklady</b>		
16	Montáž (práce) včetně dopravy	kpl	1,0
17	Úpravy stávajících rozvodů, práce na stávajícím zařízení	hod	20,0
18	Stavební přípomoc - vrtání prostupů, drážkování, niky pro rozváděče, odvoz materiálu, začištění, lokální výmalba atd.	kpl	1,0
19	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,0
20	Demontáž stávající elektroinstalace včetně odvozu, skládkovného atd.	hod	40,0
21	Zkoušky, revize	hod	10,0
22	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0

## Všeobecné podmínky

1.	Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.
2.	Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
3.	Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
4.	Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a účtovací podklady, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
5.	Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
6.	Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce.

<b>Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny</b>	
1.	Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2.	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3.	Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
4.	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5.	Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Použit může být jakýkoliv výrobek od libovolného výrobce za předpokladu dodržení kvalitativních a technických parametrů.