

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-13-2100/2016-Sh

Pardubice 23. února 2017

Počet listů: 1

Přílohy: 1SV

DRAWING project s.r.o.

Ing. Jan Lipovčan

Štítarská 114

280 02 Kolín II

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: : mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, 950570154, fax 950570203,
katerina.shejbalova @pak.izscr.cz

Název stavby: ZŠ Holice Komenského, Holubova 500, Holice - rekonstrukce

Místo stavby: Holubova 500, Holice

Stavebník - investor: Město Holice, Holubova 1, Holice

Předložený druh dokumentace: pro stavební povolení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):

Ing. Karel Vrátný, č. autorizace 0003320, 11/2016

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23.12.2016 a doplněnou dne 12.01.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením §31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

souhlasné závazné stanovisko s podmínkou:

1. Pokud budou nové instalace procházet požárně dělícími konstrukcemi (i ve stávajících prostupech), budou utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0810 čl. 6.2 .


Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.



mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení