

Legenda použitých značek:


- R-1 Nástěnná rozvodnice pro připojení cirkulačního čerpadla
M-1 Cirkulační čerpadlo 230V, 25W, IP42 (dodávka ZT)
 Stávající odbočná krabice pro napájení boileru

Poznámka 1: Napojení rozvodnic R-1 a cirkulačních čerpadel bude provedeno ze stávajících přívodů pro boiler. Chod boilerů není nijak blikován, proto je napojení cirkulačních čerpadel z jejich přívodu možné.

Poznámka 2: V rozvodnicích R-1 bude osazen jednopólový jistič 6B/1 pro jistění vývodu pro cirkulační čerpadlo a digitální spínací hodiny s týdenním režimem a zálohou chodu 3 roky. Zapojení rozvodnice je patrné z přehledového schématu.

Zapojení ovládací skříňky R-1

Rozvodná soustava 1 PEN AC 50Hz 230/400V TN-C-S



Typ provedení: Nástěnná rozvodnice s prosklenými dvířky 4 mod. 148x204x119

Kytl. IP 66/20
Přívod: vrchní
Vývody: všichni



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.N.P.

- 1.01 SPOJOVACÍ CHODBA
1.02 STROJOVNA CHLAZENÍ
1.03 PŘEDSÍŇ
1.04 CHLADIRNA – VEJCE
1.05 CHLADIRNA – MASO
1.06 CHLADIRNA – ZELENINA
1.07 STROJOVNA VÝTAHU
1.08 SKLAD MOKRY A LUSTĚVNÝ
1.09 SKLAD
1.10 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
1.11a HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
1.12 SKLAD KOMPOTŮ
1.13 SKLAD OVOCÍ A ZELENINY
1.14 SKLAD INVENTÁŘE
1.15 ČISTÉ PRAČÍ
1.16 ODPADKY POMĚJE
1.17 OBYLÝ
1.18 SKLADOVÁ KOKORNA
1.19 SPRÁVČÍ PRÁČÍ
1.20 WC – DÍKY
1.21 WC – DÍKY
1.22 UČEBNA VÁŘENÍ A ŠITÍ
1.23 SKLAD UČEBNÍ VÁŘENÍ A ŠITÍ
1.24 PŘEDSÍŇ
1.25 WC – CHLAPOČI
1.26 DŘÍŽNA
1.27 SKLAD DŘÍŽNY
1.28 SPOJOVACÍ CHODBA
1.29 SKLADOVÁ KOKORNA
1.30 SCHODIŠTĚ
1.31 BEZ VÝUŠTĚ
1.32 SKLAD

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 3000-4-41 vč.2:
ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje,
- proudovým chráničem

Původní instalace dle ČSN 34 1010 - ochrana rušiváním

Určení vnějších vlivů dle protokolu č. 5/4/2013 uloženo u provozovatele.

ČÁST DOKUMENTACE	D.02 - ELEKTROINSTALACE	
ZOUP. PROJEKTANT	JAR. LOCKER	
VYPRACOVATEL	JAR. LOCKER	
ČÍSLO ZAKÁZKY	201807	
HLAVNÍ PROJEKTANT	AMP s.p.a. s.r.o. JIŘÍ KOT. 603 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ZDENEK KALOUŠEK	
OBJEDNATEL	MĚSTO HOLICE, IČ: 00 79 871	
	HOŘKOVSKÁ 1, 534 01 HOLICE	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ JIDELNY NÁDRAŽNÍ 1021, HOLICE		
SO 02 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA ROZVODU VODY		
ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 1. NP.		
ČÍSLO ZAKÁZKY	AMP016-03-300	
DŘÍŽ. PD	PPJ	
ČÍSLO	03/2018	
MĚŘITEL	1.05	
ČÍSLO VÝKRESU	D.02.EL.02	