

A - nástěnné svítidlo kruhové s LED zdrojem 2200lm/840
IP54 19W D.300mm

A - nástěnné svítidlo kruhové s LED zdrojem 2200lm/840
IP54 19W D 300mm

spínač č. 1 pod omítku IP20



automatický spínač se snímačem pohybu, spínací prvek relé, pod omítku,
úhel pokrytí 180°, prahové hodnoty osvětlení 1-1000lx, 230V, IP20

odbočná krabice



napájecí zdroj pro jeden ventil 230V AC/24V DC, IP55, pod omítku



napájecí zdroj pro tři ventily 230V AC/24V DC, IP55, pod omítku

elektricky ovládaný ventil umývadlových baterií nebo splachovačů pisoárů
(dodávka ZTI)



duální tryskový osoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodami,
700x300x215 mm, 230V, 1850W



- 2.01 SPOJIVÁ CHODBA
- 2.02 VSTUPNÍ HALA
- 2.03 JEDLNA
- 2.04 SATNA
- 2.05 UMÝRNÁ
- 2.06 PŘEDSÍN – WC DIVKY
- 2.07 WC DIVKY
- 2.08 PŘEDSÍN – WC CHLAPCI
- 2.09 WC CHLAPCI
- 2.10 WC CHLAPCI
- 2.11 PRŮCH ZBOŽÍ
- 2.12 SATNA ZAMĚSTNANCŮ
- 2.13 SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ
- 2.14 WC ZAMĚSTNANCŮ
- 2.15 KANCELAR
- 2.16 KANCELAR
- 2.17 CHODBA
- 2.18 PŘÍPRAVA ZELENINY
- 2.19 PŘÍPRAVA TESTŮ
- 2.20 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
- 2.21 KUCHYŇ
- 2.22 VÝDEJ JÍDLA
- 2.23 VÝDEJ JÍDLA
- 2.24 UMÝRNÁ KUCHYŇSKÉHO NADOBÍ
- 2.25 UMÝRNÁ JEDLNOU NADOBÍ
- 2.26 JEDLNA ZAMĚSTNANCŮ
- 2.27 OKLÍDKA KOMORA
- 2.28 STROJOVNA VÝTAHŮ
- 2.29 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
- 2.30 WC ZAMĚSTNANCŮ
- 2.31

Poznámka 1: V predsíni WC zamestnancu m. č. 2.15 bude provedena výměna stávajících vypínačů a svítidel. Stávající osoušeč rukou bude demontován vč. přívodu uloženého ve vkladci liště a bude osazen nový. Napájecí zdroj bezdotykové baterie bude napojen na stávající sv. obvod.

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,
- proudovým chráničem

Původní instalace dle ČSN 34 1010 - ochrana nulováním

Určení vnějších vlivů dle protokolu č. 5/4/2013 uloženého provozovatelem.

ČÁST DOKUMENTACE	D.01 - ELEKTROINSTALACE				 DABONA s.r.o. Číslo 16 Rybníků a nádraží Praha 10, Praha 10, 102 00 IČO: 252 22 222
ZDP - PROJEKTANT	JIRÍ LOCKER				
VYPRACOVAL	JIRÍ LOCKER				
ČÍSLO ZAKÁZKY	201607				

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s. r. o.	JIŽNÍ RTO, 900 03 HRADEC KRÁLOVÉ
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULKA	
OBJEDNATEL	MĚSTO HOULICE	Č.Ú. 002 73 51
	HOLUBOVA 1, 534 01 HOULICE	

STAVĚNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ JÍDELNY NADRAŽNÍ 1021, HOULICE SO 02 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA ROZVODU VODY ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 2. NP.	ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP1026-03
	DRUH PD	PIS
	DATAUM	03/2016
	MĚŘÍTKO	1:50

POZNÁČENÍ VÝKRESU D.02.E.01
--