



Pro napájení nových rozvodů v rekonstruovaném sociálním zařízení budou v místě demontovaných rezervních jističů IJV osazeny nové jistící prvky. Pro nové vývody bude provedeno rozdělení přípojnice PEN na PE a N. Krycí masky budou upraveny tak, aby bylo dodrženo krytí IP20 při otevřených dveřích rozvaděče.

Druh dokumentace:  <b>PPS</b>	Archivní číslo:	<b>201607</b>	 Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 494 531 538 dabona@dabona.eu www.dabona.eu	Akce:	Stavební úpravy školní jídelny Nádražní 102, Holice	Název:	Rozvaděč RH přehledové schéma - úpravy zapojení		Datum:	březen 2016		List/listů  <b>1/1</b>
	Soubor:	D.02.EL.04 Rozvaděč RH.sch				Schválil:	Jiří Locker					
	Číslo výkresu:	D.02.EL.04		Objednatel:	Město Holice, IČ 002 73 571 Holubova 1, 534 01 Holice			Vypracoval:	Jiří Locker			