



Město Holice

<http://www.holice.eu>

Městský úřad Holice, Holubova 1, 53414 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206, e-mail: holice@mestoholice.cz

Dodatečná informace č. 2

Akce:

„Školní jídelna Holice, Nádražní 1021 – výměna oken a vchodových dveří, rekonstrukce sociálních zařízení a úprava rozvodů vody“

Otázky:

- 1) Má se započítat do kalkulace plastových oken větrací štěrbin (klapka) dle výpisu prvků pro všechna okna nebo stačí, když bude u oken standardně mikroventilace ?
- 2) U poz. P07 jsou nadrozměry – okno 1500 x 2100 v kuse nelze vyrobit – mělo by být navrženo jiné členění okna – např. 4-dílné
- 3) Okna a spodní křídla u poz.P01, 02,03, 08, 09, 10, 11, 12 nelze vyrobit jako otevíravé+ sklápěcí – pouze sklápěcí
- 4) Poz. Z05 (vstupní dveře) má být hliník dle výpisu prvků nebo plast ?

Odpovědi:

- 1) Stačí mikroventilace
- 2) Pokud takto nelze vyrobit, je možno provést okno jako čtyřdílné
- 3) Pokud nelze takto vyrobit, budou spodní křídla pouze sklápěcí
- 4) Vstupní dveře budou v provedení hliník.

V Holicích dne 5.4.2017

Ing. Jan Chaloupka
vedoucí odboru správy majetku
a výstavby města

MĚSTO
HOLICE
8