



Město Holice

<http://www.holice.eu>

Městský úřad Holice, Holubova 1, 53414 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206, e-mail: holice@mestoholice.cz

Dodatečná informace č. 2

Akce: „ Stavební úpravy objektu č.p. 406“

Otázky:

1. ve výkazu měř jsou otopná tělesa RADIK PLAN VK není možné je nahradit RADIK KLASIK vč. armatur v požadované výkonu (Radik klasik je nyní v celé budově)?
2. prosím o specifikaci - objem lednice
3. na základě prohlídky není ve výkazu měř specifikována výměna přírubového filtru DN 50 v kotelně, je předmětem plnění?
4. ve výkazu měř je podlahovina vinylová, je možné použít zátěžové PVC tř. 32-33?
5. provedení elektroinstalace

Odpovědi:

Veškeré odkazy na značku a typ výrobků jsou v rozpočtu nedopatřením a jedná se pouze o referenční charakter věci.

1. otopná tělesa- díl 735 výkazu výměr, mohou být nahrazena běžně dostupným standardním tělesem, splňujícím výkonové parametry, vybavení a výrobek bude splňovat příslušné prohlášení o shodě a záměnou nedojde ke snížení úrovně spolehlivosti, trvanlivosti a užitných vlastností.
2. doporučený objem kombinované lednice s cca 90litry chladničky a cca 10litřů mrazničky
3. stávající prasklý filtr v kotelně je třeba vyměnit a je předmětem plnění - výměna přírubového filtru DN 50
4. Vinylová podlahovina-pol. 136 výkazu výměr lze nahradit zátěžovým PVC tř. otěru 32-33. Výrobek bude splňovat příslušné prohlášení o shodě a záměnou nedojde ke snížení úrovně spolehlivosti, trvanlivosti a užitných vlastností.
5. Dodatečná informace k provedení elektroinstalace
Dojde k výměně elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora soustavy. Dojde k výměně stávajícího rozvaděče, který bude osazen jistíci prvky jednotlivých bytů vč. podružných elektroměrů a společných prostor. Doporučené složení jištění bytu je: jistič chránič



Město Holice

<http://www.holice.eu>

Městský úřad Holice, Holubova 1, 53414 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206, e-mail: holice@mestoholice.cz

16A/1F pro zásuvkový okruh, 10A jistič pro světelný okruh a podružný elektroměr. Byt bude osazen třemi zásuvkami.

1ks venkovní světlo ovládané společně se světlem vstupní haly.


Hlavní chodba osazena 4ks světél s LED žárovkami ovládané od každých dveří bytu, kuchyně a sociálních zařízení-celkem 10ks vypínačů. Toalety žen a mužů se osadí novými světly, přívodem a ovládaním dle stávajícího. Kuchyň-přívod pro sporák vč. zapojení, přívod pro zásuvky lednice, mikrovlnky a rezervní zásuvky, vč. jištění. Dodávka a osazení antény pro společný pozemní televizní příjem s rozvedením signálu do každého bytu ukončené účastnickou zásuvkou. Do půdního prostoru bude vyvedena zásuvka 230V pro napájení anténního zesilovače.


Byty tvoří samostatné požární úseky. Pro případ prostupů do bytů skrz strop je třeba počítat s požárními ucpávkami.

Příloha: Doporučená charakteristika rozvaděče

MĚSTO HOLICE
Holubova čp. 1, 534 01 Holice
IČ 273 571 DIČ CZ00273571
-4-

V Holicích dne 8.2.2017


Ing. Jan Chaloupka
vedoucí odboru správy majetku
a výstavby města



oceľ:plech zapuštěný pod omítku

Akce: Stavební úpravy objektu čp. 406, Husova
 ulice, Holice
 Elektroinstalace - podružný rozvaděč RS
 Únor 2017
 Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 01
 Holice

