

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PROJEKTOVÝ SERVIS	
ING. JAN JIRSÁK	ING. L.TOČOŇOVÁ		CHRUDEM, spol. s r. o.	
			Poděbradova 909, Chrudim	
OBECNÍ ÚRAD:	MORAVANY	KRAJ:	PARDUBICKÝ	FORMÁT: A4
INVESTOR:	MĚSTO HOLICE, Holubova 1, HOLICE			DATUM: 11/2011
MÍSTO STAVBY:	HOLICE, KOMENSKÉHO ULICE, parcela č. 27			ÚČEL: PROJEKT
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY			ZAKÁZK.ČÍS.:	38 /11
			ARCHIV.ČÍS.:	
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘ.KOT.:	PŘÍL.ČÍS.:
				B.1

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

Identifikační údaje stavby a investora:

Název stavby: ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Místo stavby: HOLICE, KOMENSKÉHO ul. parc. č. 27

Investor: MĚSTO HOLICE
Holubova 1
534 01 HOLICE

Obecní úřad: Holice

Kraj: Pardubický

a) Seznam použitých podkladů:

1. Výkresová dokumentace
2. ČSN 730802 - 2000, ČSN 730810 - 2005, ČSN 73 08 34
ČSN 730818 - 2002, 730821, 730873

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.

b) Stručný popis stavby:

1. Základní údaje o objektu:

Podlažnost objektu:	3 nadzemní podlaží
Požární výška objektu:	h = 9,15 m
Výška objektu po okap	13,5 m

2. Účel užití:

Projekt řeší zateplení a výměnu oken v základní škole. Objekt má 3 nadzemní podlaží.

3. Popis stavebních konstrukcí:

Objekt je zděný z cihel plných. Zateplení bude provedeno polystyrénem EPS 70 tl. 140mm. Izolace má omítku provedenou na výztužné tkanině kotvené do zdiva, která při požáru odpadne později než 15 minut – jedná se o nehořlavou povrchovou úpravu. Objekt má výšku do 12 m - lze použít polystyrén na zateplení objektu.

4. Zatřídění podle ČSN 730834

- Změna užívání objektu:

- a) Nedochází ke zvýšení požárního rizika.
- b) Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob.
- c) Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu.
- d) Nedochází ke změně věcně příslušné projektové podskupiny ČSN 7308...

Dle ČSN 730834 se nejedná o změnu užívání objektu.

- Rozsah stavebních úprav:

- a) objekt se nemění nástavbou nebo vestavbou
- b) objekt se nemění přístavbou.

Jedná se o **změnu stavby skupiny I.**

Objekt nevyžaduje další opatření z hlediska požární ochrany (v platnosti zůstávají stávající požadavky). Jsou splněny požadavky dle ČSN 73 08 34.

Závěr:

Navržený objekt se stavebními úpravami vyhoví předpisům požární ochrany.

Vypracovala: Ing. Točňová
Chrudim 11/2011