

**Veřejná zakázka „Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského č.p. 100 v Holicích“**

**Název zadavatele: Město Holice**

**IČ zadavatele: IČ 00273571**

**Adresa: Holubova 1, 534 14 Holice**

**Žádost jednoho z uchazečů o dodatečné informace č. 1**

**a vyjádření zadavatele k této žádosti:**

**Žádost:**

Dobrý den, chtěl bych se optat ohledně jedné položky ve výkazu výměr na akci zateplení ZŠ Komenského v Holicích. Jedná se o položku č. 14 – KZS výdechová lišta tl. 1mm, mohl by jste prosím upřesnit o co se jedná? V detailu D je odkaz k soklu, ale nesměřuje k ničemu konkrétnímu ve výkresu.

**Vyjádření zadavatele:**

Je to lišta ukončující horní líc soklového zateplení.

V Jemnici dne 28. 5. 2013

za zadavatele  
Ing. Vincent Strebel  
z plné moci