

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	<b>PROJEKTOVÝ SERVIS</b>	
<b>ING. JAN JIRSÁK</b>	ING. L.TOČOŇOVÁ		<b>CHRUDEM, spol. s r. o.</b>	
			<b>Poděbradova 909, Chrudim</b>	
OBECNÍ ÚRAD:	MORAVANY	KRAJ:	PARDUBICKÝ	FORMÁT: A4
INVESTOR:	<b>MĚSTO HOLICE, Holubova 1, HOLICE</b>			DATUM: 11/2011
MÍSTO STAVBY:	HOLICE, STAROHOLICKÁ ULICE, parcela č. 2738			ÚČEL: PROJEKT
<b>ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>			ZAKÁZK.ČÍS.:	39 /11
			ARCHIV.ČÍS.:	
<b>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>			MĚŘ.KOT.:	PŘÍL.ČÍS.:
				<b>B.2</b>

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

### **Identifikační údaje stavby a investora:**

Název stavby: ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Místo stavby: HOLICE, STAROHOLICKÁ UL. Parc. č. 2738

Investor: MĚSTO HOLICE  
Holubova 1  
534 01 HOLICE

Obecní úřad: Holice

Kraj: Pardubický

### **a) Seznam použitých podkladů:**

1. Výkresová dokumentace
2. ČSN 730802 - 2000, ČSN 730810 - 2005, ČSN 73 08 34  
ČSN 730818 - 2002, 730821, 730873

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.

### **b) Stručný popis stavby:**

#### 1. Základní údaje o objektu:

Podlažnost objektu:	2 nadzemní podlaží
Požární výška objektu:	h = 3,75 m
Výška objektu po atiku	8,70 m

#### 2. Účel užití:

Projekt řeší zateplení a výměnu oken v základní škole. Objekt má 2 nadzemní podlaží.

### 3. Popis stavebních konstrukcí:

Objekt je zděný z cihel cihel CDm. Zateplení bude provedeno polystyrénem EPS 70 tl. 140mm. Izolace má omítku provedenou na výztužné tkanině kotvené do zdiva, která při požáru odpadne později než 15 minut – jedná se o nehořlavou povrchovou úpravu. Objekt má výšku do 9 m - lze použít polystyrén na zateplení objektu.

### 4. Zatřídění podle ČSN 730834

- Změna užívání objektu:

- a) Nedochozí ke zvýšení požárního rizika.
  - b) Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob.
  - c) Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu.
  - d) Nedochozí ke změně věcně příslušné projektové podskupiny ČSN 7308...
- Dle ČSN 730834 se nejedná o změnu užívání objektu.

- Rozsah stavebních úprav:

- a) objekt se nemění nástavbou nebo vestavbou
- b) objekt se nemění přístavbou.

Jedná se o **změnu stavby skupiny I.**

Objekt nevyžaduje další opatření z hlediska požární ochrany (v platnosti zůstávají stávající požadavky). Jsou splněny požadavky dle ČSN 73 08 34.

### **Závěr:**

Navržený objekt se stavebními úpravami vyhoví předpisům požární ochrany.

Vypracovala: Ing. Točňová  
Chrudim 11/2011