

MaR3 - TABULKA VODIČŮTepelná čerpadla
objektu MŠ Holice Pardubická 992

TABULKA VODIČŮ					
VODIČ			SPOJUJE		
OZNAČ.	DRUH	DÉLKA/m/	ODKUD	KAM	
Rozvaděč DT1					
WL1R	CYKY 5x2,5	20	DT1	PŘÍVOD	
WL1	CYKY 3x1,5	30	DT1	TČ1:NAP.	
WL2	CYKY 3x1,5	15	DT1	K1:NAP.	
WL3	CYKY 3x1,5	15	DT1	ÚV:NAP.	
WL4	CYKY 3x1,5	15	DT1	COT1	
WL5	CYKY 3x1,5	15	DT1	COT2	
WL6	CYKY 3x1,5	20	DT1	COC1	
WL7	CYKY 3x1,5	20	DT1	COC2	
WS1	CYKY 3x1,5	15	DT1	SRVD1	
WS2	CYKY 5x1,5	15	DT1	SRVK1	
WS3	JYTY 4x1	15	DT1	K1:POR.	
WD1	JYTY 2x1	20	DT1	TES1	
WD2	JYTY 2x1	10	DT1	TCN1	
WD3	JYTY 2x1	10	DT1	TAN1	
WD4	J-H(St)H 2x2x0,8	20	DT1	TI1	
WD5	J-H(St)H 2x2x0,8	30	DT1	TI2	
WD6	JYTY 2x1	20	DT1	TUV1	
WD7	JYTY 2x1	20	DT1	TUV2	
WD8	JYTY 2x1	15	DT1	BPP1	
WD9	JYTY 2x1	15	DT1	K1:0-10V	
WD10	JYTY 2x1	15	DT1	BPH1	
WD11	JYTY 2x1	25	DT1	STH1-2	
WD12	JYTY 4x1	15	DT1	ZAPL	
	CY6/zelenožl./	60			