

Adresáti:  
Tazatelé  
Profil zadavatele

naše značka  
VZ plynoměry / 10  
věc

vyřizuje  
Milan Brajer

datum  
6.9.2012

## Odpovědi na dotazy uchazečů – veřejná zakázka – na „Turbínové plynoměry 2014 – 2016“

**Otázka:** Plynoměry uvedené v čl. 2. v částech 13, 14, 15 a 16 se nevyrábějí v dimenzi DN 150. Prosíme o upřesnění dimenze těchto typů plynoměrů.

**Odpověď:** V KD došlo k administrativní chybě, shora uvedené plynoměry se skutečně v požadovaných parametrech nevyrábějí. Pro vyloučení pochybností přikládáme tabulku z KD s opravenými údaji a to vč. opravy části zakázky 12:

Část zakázky	Typ plynoměru
1	G 100 (DN 80, PN 10)
2	G 100 (DN 80, PN 40)
3	G 160 (DN 100, PN 40)
4	G 250 (DN 80, PN 10)
5	G 250 (DN 100, PN 10)
6	G 250 (DN 100, PN 40)
7	G 400 (DN 100, PN 10)
8	G 400 (DN 100, PN 40)
9	G 400 (DN 150, PN 10)
10	G 650 (DN 150, PN 10)
11	G 650 (DN 150, PN 40)
12	<b>G 1000 (DN 200, PN 10)</b>
13	<b>G 1600 (DN200, PN 10)</b>
14	<b>G 1600 (DN200, PN 40)</b>
15	<b>G 2500 (DN 250, PN 10)</b>
16	<b>G 4000 (DN 400, PN 10)</b>

S pozdravem,

Ing. Milan Brajer  
Strategic Purchaser  
Distribution Grid&Construction Team  
RWE Transgas, a.s.,  
Prosecká 855/68, 19000 Praha 9  
T (interní) (987) 3003; T +420 261 153 003  
M +420 737 200 610; F +420 261 140 003  
[milan.brajer@rwe.cz](mailto:milan.brajer@rwe.cz)

*M. Brajer*

**RWE Transgas, a.s.**  
Limuzská 12/3135  
100 98 Praha 10 - Strašnice  
Pracoviště:  
Prosecká 855/68  
190 00 Praha 9

RWE Transgas, a.s.  
Limuzská 12/3135  
CZ – 100 98 Praha 10-Strašnice  
T +420 267 971 111  
F +420 267 976 965  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 26460815  
DIČ: CZ26460815

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Městský soud v Praze,  
oddíl B, vložka 7240,  
dne 18. 6. 2001

Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s., Praha 2  
Číslo účtu: 516778083/0300