

Dodatečná informace č. 1 k Veřejné zakázce „Rotační plynoměry 2017 - 2019“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 20.7.2015 pod evid. č. VZ: 518445 (dále jen „Veřejná zakázka“)

1. Zadavatel upravuje Kvalifikační dokumentaci (dále jen „KD“) k veřejné zakázce takto:

1.1. Stávající text v bodě 2 – v části zakázky č. 5 je chybně uvedena stavební délka plynoměru. Část č. 5 této zakázky správně zní:

**G 160 (DN 80, PN 16, stavební délka 241 mm)**

1.2. Stávající text v bodě 7.2 se zcela vypouští a nahrazuje se textem, který zní:

„7.2. Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti zájemce, a to seznamem významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich **předmětu**, rozsahu a doby dodání. Zájemce splní tento kvalifikační předpoklad, předloží-li zadavateli seznam **zakázek realizovaných s posledních 3 letech, celkově v minimální výši 50% objemu kusů plnění poptávaného v rámci této veřejné zakázky jako celku s tím, že předmětem dodávek mohou být pouze položky poptávané v rámci této veřejné zakázky, a to v jakékoli struktuře.**

**Podává-li zájemce žádost o účast pouze na jednu nebo několik částí veřejné zakázky, postačí, pokud předloží zadavateli seznam shora specifikovaných dodávek v objemu kusů odpovídajícím podílu jeho účasti na veřejné zakázce. (Např.: Podává-li zájemce žádost o účast jen na 1 část veřejné zakázky, přičemž částí je 11, postačí prokázat realizaci 1/11 objemu kusů specifikovaného v předchozím odstavci.)**

Seznam významných dodávek (viz příloha č. 3) musí minimálně obsahovat:

- obchodní jméno odběratele a adresu sídla
- kontakt na odběratele
- druh a rozsah dodávky s uvedením doby dodávky“

1.3. Zadavatel upravuje v příloze č. 1 KD bod 4) novou položku do tabulky technických požadavků na řádek 6. Tato tabulka nyní zní:

Konstrukční velikost	Jmenovitý průměr DN	Jmenovitý tlak PN	Konstrukční délky (mm)
G 25	40	16	171
G 25	50	16	171
G 40	40	16	171
G 65	50	16	171
G 100	80	16	171
<b>G 160</b>	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>241</b>

G 160	100	16	241
G 250	100	16	241
G 400	100	16	241
G 650	150	16	260
G 25	50	40	240
G 65	50	40	240

2. S ohledem na provedené změny KD zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, čímž mění první větu v bodě 4 KD takto:

**„Lhůta pro podání žádosti končí dne 8. září v 10:30 hodin.“**